

**GMINA MROCZA**

89-115 Mrocza, Plac 1 Maja 20
Tel. 52 386 74 10, Fax. 52 385 62 41
e-mail: urząd@mrocza.pl
www.mrocza.pl
NIP: 558-176-68-63, REGON: 092350889

Mrocza, dnia 10-12-2024 r.

L. Dz.: RI.271.3.13.2024

Zamawiający:
GMINA MROCZA
Plac 1 Maja 20
89-115 Mrocza

Odpowiedzi na zapytania wykonawcy dotyczące treści SWZ

Dotyczy: prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Przebudowa drogi gminnej nr 090112c w miejscowości Drzewianowo od km 0+000 do km 0+750**”

Nr postępowania: 271.3.13.2024

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1320) – dalej: ustawa Pzp, Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kruszywa wapiennego w ramach podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że zastosowane kruszywa winny być zgodne z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.

Pytanie 2: Czy mieszanka przeznaczona do wykonania podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości $R_m = 2,5$ MPa może być przygotowywana na miejscu, na terenie placu budowy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na przygotowanie mieszanki na terenie placu budowy. Mieszanke należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY MROCZA
mgr inż. Jarosław Okonek
/podpisano elektronicznie/