



Kamionek 28.01.2025 r.

WK. 230.2.3.2025

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego sektorowego na  
„Dostawa przepompowni ścieków”.

W związku z przesłanymi pytaniami do Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku Sp. z o.o. udziela odpowiedzi na przesłane pytania:

### **Pytanie 1**

Czy zamawiający rozważył, że załącznik nr 1 do SWZ tj. Rozwiązania szczegółowe przepompowni sieciowych w punkcie III podpunkt f, zgodnie z którym: „(...) *jednocześnie Zamawiający zastrzega, że istniejący i funkcjonujący system sterowania i monitoringu w oparciu o pakietową transmisję danych GPRS nie może być zmieniony na inny. Nie dopuszcza się również możliwości współdziałania dwóch czy więcej odmiennych systemów sterowania i monitoringu z uwagi na koszty przyszłej eksploatacji przepompowni sieciowych.*(...)” Z uwagi na ww. w rzeczywistości powoduje, że ogłoszone przez Zamawiającego postępowanie jest realnie dedykowane wyłącznie jednemu wykonawcy, a więc podmiotowi, który pierwotnie instalował u Zamawiającego system sterowania i monitoringu. Z uwagi na ww. jednoznaczne ograniczenia w tym zakresie podmiot pierwotnie instalujący ten system, a jak ustalił wykonawca podmiotem tym jest Hydro Partner Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie, jest w sposób oczywisty faworyzowany i w rzeczywistości bezkonkurencyjny, jeśli przystąpi do przetargu i złoży ofertę w tym postępowaniu. Z tego względu inni wykonawcy nie są w stanie uzyskać od tego podmiotu realnie opłacalnej oferty na ewentualne podwykonawstwo w tym zakresie, gdyż podmiot ten ma własny interes biznesowy aby postępowanie wygrać w całości i w związku z tym nie wchodzić w kooperację z innym wykonawcą co do jego części. W konsekwencji, ogłoszone przez Zamawiającego postępowanie nie spełnia naczelných zasad określonych w *pzp*, a więc zachowania uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców i transparentności. Postępowanie to bowiem przy takich wytycznych pkt III podpunktu f Rozwiązania szczegółowego przepompowni sieciowych jest całkowicie pozbawione znamion uczciwej konkurencji, a wykonawcy w nim startujący nie tylko nie są równo traktowani, ale w sposób oczywisty dyskryminowani względem Hydro Partner Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie jako wyłącznie spełniającego kryteria Zamawiającego. W związku z tym postępowanie jest również oczywiście sprzeczne z zasadą transparentności. Z uwagi na powyższe i w celu przecięcia ewentualnych protestów w zakresie tego postępowania, może Zamawiający ewentualnie rozważyć, aby zakres sterowania i monitoringu i związane z tym koszty przejąć na siebie, a tym samym wyłączyć go z zakresu przedmiotu postępowania.



## Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku Sp. z o.o.

Kamionek 25, 12-100 Szczytno ☎ 89 624 33 88

✉ biuro@zgkim-kamionek.pl

🌐 www.zgkim-kamionek.pl

Powyższe niewątpliwie spowoduje, że zasady uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców i transparentności będą mogły realnie zaistnieć w tym postępowaniu, z korzyścią dla jego przebiegu i wyników.

### Odpowiedź 1

W odpowiedzi na pytanie z dnia 24.01.2025r. Zamawiający informuje, że zgodnie z Art. 137. Prawa Zamówień Publicznych w uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ, jednak ze względu na najważniejsze zasady udzielania zamówień publicznych tzn.: **zasada uczciwej konkurencji, zasada równości, zasada bezstronności i obiektywizmu, zasada efektywności, zasada jawności, zasada przejrzystości oraz zasada pisemności i prowadzenia postępowania w języku polskim** – postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, nie może prowadzić do oceny rozwiązań technicznych Wykonawcy przed złożeniem oferty w postępowaniu. Stosowanie tych zasad w praktyce oznacza, że w razie naruszenia wynikających z nich praw **wykonawcy przysługują określone środki ochrony prawnej**. Ubiegający się o zamówienie wykonawca, który chce zakwestionować określoną czynność zamawiającego, ma prawo do złożenia odwołania. Odwołanie przysługuje od każdej czynności zamawiającego niezgodnej z przepisami ustawy, podjętej w toku postępowania, a także od zaniechania czynności, do której zamawiający był zobowiązany, w tym od zaniechania przeprowadzenia postępowania. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedmiotem zamówienia nie jest dostawa systemu sterowania i monitoringu lecz przepompowni ścieków w skład których wchodzi między innymi powyższy system. Wobec powyższego zarzucanie Zamawiającemu oczywistego dyskryminowania Wykonawców jest chybione tym bardziej, że opis przedmiotu zamówienia szczegółowo wskazuje parametry równoważności dla składanych ofert.

Prezes Zakładu Gospodarki

Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku Sp. z o.o.

Aleksander Godlewski

