

## OFERENCI

### TELEFONY:

Sekretariat	32 335 0 105
	32 335 0 106
Pogotowie Ciepłownicze	32 335 0 110
Dział Sprzedaży i Marketingu	32 335 0 118
Sekcja ds. Auditingu Zewn. i Efektywności Energetycznej	32 335 0 190



e-mail: [office@pec.gliwice.pl](mailto:office@pec.gliwice.pl)  
internet: [www.pec.gliwice.pl](http://www.pec.gliwice.pl)

Nr sprawy:001846/24

Nr dokumentu: 00213/24/DZ

Wasz Znak:

Data: 23.12.2024

**Dotyczy: postępowania przetargowego na *Remont wejścia do pomieszczeń kablowni w budynku kotłowni WP-70 (wymiana drzwi)***

**Zamawiający przekazuje treści pytań wraz z odpowiedziami do postępowania jw.**

Dzień dobry

Proszę o udzielenie odpowiedzi na n/w pytania:

1/. drzwi p.poż mają być przeszkłone czy nieprzezierne ?

**Odpowiedź: Drzwi p. pożarowe mają być nieprzezierne (bez szyb).**

2/. czy drzwi mają być dymoszczelne ?

**Odpowiedź: Drzwi mają być dymoszczelne.**

Sprawę prowadzi Marcin Drozdowski tel. 32 335 02 54



KRS 000061254 Sąd Rejonowy w Gliwicach  
**NIP 631-01-00-822**  
Kapitał Zakładowy 94 230 500 PLN