



<https://platformazakupowa.pl/pn/gminastezyca>

oraz Wykonawcy (wg rozdzielnika)

Znak sprawy: ZP.271.1.2.2025.WC

Dotyczy postępowania: Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko - Orlik 2012 wraz z budową sprawnościowego placu zabaw w Stężycy i modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko - Orlik 2012 w Kamienicy Szlacheckiej

Wyjaśnienia nr 3 treści SWZ

Modyfikacja nr 2 treści SWZ

Na podstawie art. 284 i 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z zm.) Gmina Stężyca udziela następujących wyjaśnień oraz wprowadza modyfikację treści SWZ.

Pytania i odpowiedzi:

1. W nawiązaniu do prowadzonego postępowania oraz udzielonych wyjaśnień w dniu 24.01.2025 r. prosimy, aby Zamawiający podszedł profesjonalnie do prowadzonego postępowania przetargowego i aby sam sprawdził, czy są inni producenci sztucznej trawy posiadający parametry i dokumenty wymagane przez Zamawiającego, czy tylko „jedyne słuszny”. Jeżeli Zamawiający sam dokona rzetelnej analizy, to dojdzie do wniosku, że w obecnej chwili Zamawiający ograniczył postępowanie przetargowe do jednego produktu, co jest sprzeczne z Ustawą Zamówień Publicznych. Prosimy o podanie do wiedzy publicznej, którzy producenci spełniają wymagania Zamawiającego. Wyrażamy nadzieję, że Zamawiający ostatecznie zapewni uczciwą konkurencję i dopuści do złożenia ofert przez wykonawców posiadających nawierzchnie najwyższej światowej jakości, dlatego wnioskujemy o modyfikację zapisów specyfikacji i dopuszczenie zmian w zakresie parametrów sztucznej trawy. Zamawiający określił wymagania dotyczące sztucznej nawierzchni całkowicie pomijając różnorodność oferowanych na rynku produktów, niemalże przepisując w całości opis techniczny oraz wymagane dokumenty jednego z dostępnych na rynku produktów. Niestety Zamawiający ogranicza zasady uczciwej konkurencji. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia, w tym przypadku parametry sztucznej trawy ma obowiązek upewnić się, że produkty o takich parametrach (przebadane laboratoryjnie) są ogólnodostępne na rynku i każdy z wykonawców ma możliwość wyboru produktu spośród co najmniej trzech dowolnie dostępnych na rynku. Jako renomowana firma zajmująca się nawierzchniami sportowymi dysponujemy bardzo dobrym rozeznanie rynku i Zamawiający wprowadza w błąd wykonawców - świadomie, bądź inspirowany przez osoby trzecie. Tak opisane parametry powodują, że Zamawiający zamyka wielu firmom możliwość

RODO – klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych znajdziecie Państwo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej <https://bip.gminastezyca.pl> w zakładce klauzule informacyjne.



Urząd Gminy Stężyca ul. Parkowa 1, 83-322 Stężyca

wystartowania w tym przetargu. Jeżeli Zamawiający stoi na stanowisku, że nie ogranicza w żaden sposób konkurencji - prosimy o wskazanie nazw co najmniej 3 produktów z nawierzchnią ze sztucznej trawy o parametrach minimalnych jak wskazane w dokumentacji, legitymującej się wszystkimi dokumentami oczekiwanymi przez Zamawiającego. Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1233 z późn. zm.), „czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta”.. Zaś, ust. 2 art. 17 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710, 1812, 1933 z późn. Zm.) zobowiązuje Zamawiającego do udzielenia zamówienia wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy, co w konsekwencji nakłada na zamawiającego obowiązek prowadzenia postępowania w sposób zapewniający prawidłowe stosowanie przepisów ustawy Pzp. Udzielenie zamówienia publicznego, w którym opis przedmiotu zamówienia został określony w sposób utrudniający uczciwą konkurencję jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. Nieuwzględnienie zmian może narazić Zamawiającego na konsekwencje będące wynikiem kontroli odpowiednich organów. Zamawiający, jak wynika z dyrektyw unijnych, powinni otwierać się na konkurencję i w tym celu umożliwiać składanie ofert odzwierciedlających różnorodność rozwiązań technicznych, a w konsekwencji brać pod uwagę oferty oparte na równoważnych ustaleniach (oferty równoważne). Zakaz utrudniania uczciwej konkurencji zostanie naruszony, gdy przy opisie przedmiotu zamówienia zamawiający użyje oznaczeń czy parametrów wskazujących konkretnego producenta (dostawcę) lub konkretny produkt, działając w ten sposób wbrew zasadzie obiektywizmu i równego traktowania wszystkich podmiotów ubiegających się o zamówienie publiczne. Działaniem wbrew zasadzie uczciwej konkurencji jest również na tyle rygorystyczne określenie wymagań, jakie powinien spełnić przedmiot zamówienia, że nie jest to uzasadnione potrzebami zamawiającego, a jednocześnie ogranicza krąg wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia. W związku z powyższym zasadnym jest zmiana wymagań stawianych Wykonawcom. Takie działanie przełoży się na zwiększoną liczbę złożonych ofert i realniejsze wyceny wykonawców, którzy będą mogli wybrać odpowiednią nawierzchnię spośród większej liczby produktów, a nie będą zdani tylko na jednego producenta, który ogranicza dostępność tego produktu. Chyba, że Zamawiający sugeruje, iż wszyscy oferenci mają przedstawić oferty wyłącznie z nawierzchnią syntetyczną tego konkretnego Producenta. Jest to łamanie zasad uczciwej konkurencji, a co za tym idzie łamanie prawa, a konkretnie ustawy prawo zamówień publicznych. Zamawiający postępując w ten sposób uniemożliwia wystartowanie w tym przetargu innym oferentom, co sugeruje iż środki publiczne nie są wydatkowane w sposób uczciwy i przejrzysty.

1. W związku powyższym, prosimy o dopuszczenie sztucznych traw o gęstości trawy min. 114 000 włókien/m², spełniającej pozostałe wymagania Zamawiającego. Taka gęstość jest jak najbardziej wystarczająca dla sztucznych traw piłkarskich z włóknami monofilowo fibrylowanymi. włókna fibrylowane rozszczepiają się podczas użytkowania, dzięki czemu podczas użytkowania nawierzchnia staje się bardziej zagęszczona.

Oferowane rozwiązanie w żaden sposób nie spowoduje obniżenia jakości budowanego boiska. Pozytywnie rozpatrując naszą prośbę, Zamawiający jedynie

RODO – klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych znajdziecie Państwo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej <https://bip.gminastezyca.pl> w zakładce klauzule informacyjne.



Urząd Gminy Stężyca ul. Parkowa 1, 83-322 Stężyca

poszerza grono wykonawców i oferentów, a co za tym idzie, jest w stanie uzyskać bardziej konkurencyjne oferty, sama jakość wykonanej nawierzchni pozostaje bez zmian. Producent oferowanej przez nas trawy jest jednym z ośmiu na świecie Preferowanych Producentów FIFA, co daje całkowitą gwarancję, że oferowany produkt jest najwyższej jakości. Nadmieniamy, że Zamawiający wydatkuje środki publiczne i jego rolą jest wybranie oferty jak najkorzystniejszej zarówno jakościowo jak i finansowo, dlatego powinien tak opisać przedmiot zamówienia, aby jak największa ilość oferentów mogła wystartować w tym przetargu, nie utrudniając dostępu do zamówienia potencjalnym Wykonawcom. Zamawiający winien również dołożyć wszelkich starań aby określić wymagania w sposób nie budzący jakichkolwiek podejrzeń i niezgodności z wytycznymi i standardami obowiązującymi w branży. Mając powyższe na uwadze, prosimy o przychylenie się do naszego wniosku.

Odp. Zamawiający dopuszcza trawę z ilością włókien minimum 114000 włókien/m².

W związku z powyższym parametr: „Ilość włókien: min. 127 000 /m²”

Otrzymuje brzmienie: „Ilość włókien: min. 114 000 /m²”

2. Prosimy o dopuszczenie podkładu lateksowego, gdyż rodzaj zastosowanego podkładu nie ma wpływu na jakość nawierzchni; podkład poliuretanowy i lateksowy są rozwiązaniami równoważnymi. Według wytycznych Fifa oraz Instytutu Techniki Budowlanej właściwości uznawane za kluczowe podczas identyfikacji wykładziny z traw syntetycznych są: wysokość włókna, gęstość włókien, dtex czy grubość włókna. Podkład lateksowy lub poliuretanowy ma tylko za zadanie zabezpieczyć włókna runa przed przemieszczeniem się. Poniżej pismo z akredytowanego przez Fifa laboratorium potwierdzające powyższy wniosek:



Do wszystkich zainteresowanych,

Dot.: Sztuczna trawa z podkładem PU vs Lateks

Sports Labs Ltd z siedzibą w Livingston w Szkocji to w pełni niezależny instytut badawczy z akredytacjami FIFA, World Rugby, ITF, FIH, World Athletic i innych. Oświadczamy, że podkład użyty w sztucznej murawie nie może być traktowany jako decydujący czynnik jakości murawy. Na rynku dostępnych jest wiele różnych materiałów, a każdy z nich może być łączony z różnymi materiałami składowymi murawy, aby zapewnić dobrą jakość produktu. Decydującym czynnikiem jakości trawy powinna być jej zgodność z normą EN 15330-1 oraz z FIFA Quality Programme for Football Turf (edycja 2015).

Jeśli albo podkład lateksowy, albo podkład poliuretanowy sztucznej murawy spełnia niezbędne wymagania europejskiej normy EN 15330-1 oraz FIFA Quality Programme for Football Turf (edycja 2015) oba typy należy uznać za równoważne, dlatego też zaden nie powinien być dyskontowany lub zakazany.

Z poważaniem,

Craig Melrose
Manager
Laboratorium

RODO – klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych znajdziecie Państwo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej <https://bip.gminastezyca.pl> w zakładce klauzule informacyjne.



Urząd Gminy Stężyca
ul. Parkowa 1, 83-322 Stężyca

Mając powyższe na uwadze wnosimy o dopuszczenie do przetargu traw na podkładzie lateksowym.

Odp. Zamawiający informuje, że nie dopuszcza jako rozwiązanie równoważne zastosowanie podkładu lateksowego.

3. Prosimy o dopuszczenie do przetargu posiadania przez producenta statusu FIFA Licencee Producer (FLP). Wyróżnia się dwa statusy dla producentów FIFA: FIFA Preferred Producer (preferowany producent FIFA) oraz FIFA LICENCEE PRODUCER (licencjonowany producent FIFA). Zwracamy uwagę, że wszystkie trawy oferowane przez licencjonowanego lub preferowanego przez FIFA producenta mogą uzyskać certyfikat FIFA. Wszystkie trawy sztuczne są weryfikowane przez autoryzowane przez FIFA laboratoria, czego efektem są raporty z badań, a posiadanie statusu licencjodawcy FIFA jest wystarczającym gwarantem jakości oferowanych produktów. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie do przetargu posiadania przez producenta sztucznej trawy statusu FIFA LICENCEE PRODUCER (FLP) lub FIFA PREFERRED PRODUCER i producent musi być wymieniony na oficjalnej stronie FIFA.

Odp. Zamawiający dopuszcza jako rozwiązanie równoważne posiadanie przez producenta sztucznej trawy statusu FIFA LICENCEE PRODUCER (FLP) lub FIFA PREFERRED PRODUCER. Producent musi być wymieniony na oficjalnej stronie FIFA.

4. W nawiązaniu do udzielonych odpowiedzi w dniu 24.01.2025 i określeniu nowych parametrów i dokumentów dla sztucznej trawy wnosimy w celu poszerzenia konkurencyjności o dopuszczenie do przetargu trawy o wskazanych poniżej parametrach i dokumentach. Przewidziane w postępowaniu parametry są określone w sposób ograniczający konkurencyjność. W związku z tym proponujemy trawę syntetyczną wykonaną z dwóch rodzajów włókien: monofilowych i fibrylowanych o wysokich parametrach użytkowych i wytrzymałościowych. Nadmieniamy, że proponowana nawierzchnia posiada parametry zbliżone do wymaganych. Zwracamy uwagę, że proponowane zmiany w większości mieszczą się w tolerancji +/-10%, która jest dopuszczana zarówno przez FIFA jak i normę obowiązującą dla sztucznych traw EN 15330-1:2013. Niemniej jednak podczas użytkowania nawierzchni różnice te nie będą odczuwalne ani widoczne. Norma EN 15330-1:2013 i FIFA określają siłę wrywania pęczka na poziomie 40N, wytrzymałość łączenia klejonego na poziomie min. 79N/100mm, zaś przepuszczalność na poziomie 180mm/h. Podkład lateksowy lub poliuretanowy to rozwiązania równoważne. Podkład trawy ma tylko za zadanie zabezpieczyć włókna runa przed przemieszczeniem się. Zaproponowany system nawierzchni uzyskał raporty z badań na zgodność z FIFA dla najwyższego poziomu FIFA Quality PRO oraz normy obowiązującej dla sztucznych traw EN 15330-1:2013. Świadczy to o bardzo wysokiej jakości trawy. Posiadanie statusu licencjodawcy FIFA jest wystarczającym gwarantem jakości oferowanych produktów. Proponowana trawa syntetyczna jest nawierzchnią trwałą i wytrzymałą, co potwierdzone jest wysokimi parametrami wytrzymałościowymi. Tylko bardzo wytrzymałe włókna przechodzą testu Lisport. Wymaganie raportu z

RODO – klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych znajdziecie Państwo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej <https://bip.gminastezyca.pl> w zakładce klauzule informacyjne.



Urząd Gminy Stężyca ul. Parkowa 1, 83-322 Stężyca

testu Lisport na 500.000 cykli zapewnia, że oferowana trawa będzie spełniała oczekiwania Zmawiającego. Zwracamy również uwagę, że zaproponowany produkt spełnia wymagania ekologiczne, co potwierdza, że nawierzchnia jest bezpieczna dla użytkowników i środowiska.

Proponowane parametry sztucznej trawy:

Typ włókna pierwszego: min. 60 mm, 100% polietylen, monofilowe, dtex min. 14 000,

Typ włókna drugiego: min. 60 mm, 100% polietylen, fibrylowane proste, dtex min. 5000;

Dtex całkowity: min. 19 000 Dtex

grubość włókna: monofilowego: min. 360 μm , grubość włókna fibrylowanego min. 110 μm

włókno wzmocnione rdzeniem stabilizującym,

Kolor włókien: zielony w minimum dwóch odcieniach

Ilość pęczków: min. 8 800 /m²

Ilość włókien: min. 115 000 /m²

Waga włókna min 2 000 gr/m²

Waga całkowita : min. 3 000 gr/m²

Siła wyrywania pęczka-po starzeniu : min. 54 N

Siła łączenia klejonego po starzeniu wodą min. 110N/100mm

Przepuszczalność wodna dla całego systemu: min 1500 mm/h

podkład trawy: lateksowy

jeden rodzaj linii, linie stałe wklejane w kolorze białym

Dokumenty posiadane przez trawę potwierdzające jej minimalne parametry:

1. Raport z badań dotyczący oferowanego systemu nawierzchni tj. trawa+ wypełnienie EPDM z recyklingu czarny przeprowadzonego przez specjalistyczne laboratorium potwierdzający zgodność parametrów z FIFA QualityConcept for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu FIFA Quality i Quality Pro potwierdzający spełnienie wszystkich parametrów wymaganych w dokumentacji. Celem poszerzenia konkurencji dopuszcza się badania z zasypem SBR z zastrzeżeniem, że podczas realizacji inwestycji użyty będzie granulata EPDM z recyklingu.
2. Raport z badań testu Lisport na min. 500.000 cykli dla włókna monofilowego oferowanej trawy syntetycznej przeprowadzony przez niezależne i akredytowane przez FIFA laboratorium zgodnie z normą EN 15306 „Nawierzchnie do otwartych terenów sportowych – narażenie trawy na oddziaływanie
3. Badania na zgodność z normą PN-EN 15330-1 oferowanej nawierzchni Celem poszerzenia konkurencji dopuszcza się badania z zasypem SBR z zastrzeżeniem, że podczas realizacji inwestycji użyty będzie granulata EPDM z recyklingu.
4. Kartę techniczną oferowanej nawierzchni potwierdzonej przez jej producenta.
5. Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia EPDM
6. Producent oferowanej sztucznej trawy musi posiadać statusu FIFA LICENCEE PRODUCER (FLP) lub FIFA PREFERRED PRODUCER (FPP) i być wymieniony na oficjalnej stronie FIFA
7. Dokument wydany przez niezależne, akredytowane laboratorium potwierdzający, iż oferowana sztuczna trawa nadaje się do ponownego przetworzenia (recyklingu);
8. Autoryzację producenta trawy syntetycznej, wystawioną dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchni

RODO – klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych znajdziecie Państwo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej <https://bip.gminastezyca.pl> w zakładce klauzule informacyjne.



Urząd Gminy Stężycza
ul. Parkowa 1, 83-322 Stężycza

9. Próbką oferowanej sztucznej trawy

Mając powyższe na uwadze wnosimy w celu poszerzenia konkurencyjności o dopuszczenie do przetargu trawy o w/w parametrach i dokumentach.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wprowadza modyfikację treści SWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia jak wskazano poniżej:

Zapisy pierwotne:

„Zamawiający wymaga parametrów technicznych nawierzchni nie gorszych niż:

- Typ włókna pierwszego: min. 60 mm, 100% polietylen, monofilowe, dtex min. 14 500,
- Typ włókna drugiego: min. 60 mm, 100% polietylen, fibrylowane proste, dtex min. 5 000;
- Dtex całkowity: min. 19 500 Dtex
- grubość włókna: monofilowego: min. 370 µm, grubość włókna fibrylowanego min. 120µm
- włókna wzmocnione na całej długości wtopionymi rdzeniami stabilizującymi,
- Kolor włókien: zielony w minimum dwóch odcieniach
- Ilość pęczków: min. 8 200 /m²
- Ilość włókien: min. 127 000 /m²
- Waga włókna min 2 000 gr/m²
- Waga całkowita : min. 3 400 gr/m²
- Siła wrywania pęczka-po starzeniu : min. 70 N
- Siła łączenia klejonego po starzeniu wodą min. 140N/100mm
- Przepuszczalność wodna dla całego systemu: min 1600 mm/h
- podkład trawy: poliuretanowy
- jeden rodzaj linii, linie stałe wklejane w kolorze białym”

Otrzymują następujące brzmienie:

„Zamawiający wymaga parametrów technicznych nawierzchni nie gorszych niż:

- Typ włókna pierwszego: min. 60 mm, 100% polietylen, monofilowe, dtex min. 14 000,
- Typ włókna drugiego: min. 60 mm, 100% polietylen, fibrylowane proste, dtex min. 5 000
- Dtex całkowity: min. 19 000 Dtex
- grubość włókna: monofilowego: min. 360 µm, grubość włókna fibrylowanego min. 110µm
- włókna wzmocnione na całej długości wtopionymi rdzeniami stabilizującymi,
- Kolor włókien: zielony w minimum dwóch odcieniach
- Ilość pęczków: min. 8 200 /m²

RODO – klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych znajdziecie Państwo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej <https://bip.gminastezyca.pl> w zakładce klauzule informacyjne.



Urząd Gminy Stężyca
ul. Parkowa 1, 83-322 Stężyca

- Ilość włókien: min. 114 000 /m²
- Waga włókna min 2 000 gr/m²
- Waga całkowita : min. 3 200 gr/m²
- Siła wyrywania pęczka-po starzeniu : min. 70 N
- Siła łączenia klejonego po starzeniu wodą min. 140N/100mm
- Przepuszczalność wodna dla całego systemu: min 1600 mm/h
- podkład trawy: poliuretanowy
- jeden rodzaj linii, linie stałe wklejane w kolorze białym”

Zamawiający dopuszcza w zakresie dokumentacji, aby producent oferowanej sztucznej trawy posiadał status FIFA LICENCEE PRODUCER (FLP) lub FIFA PREFERRED PRODUCER (FPP) i był wymieniony na oficjalnej stronie FIFA.

5. Zamawiający po udzielonych odpowiedziach dnia 24.01.2025 ograniczył postępowanie przetargowe i opisał parametry sztucznej trawy plus wymagania dotyczące dokumentów w sposób bardzo rygorystyczny. Oznacza to w praktyce, że ograniczył postępowanie przetargowe do jednego producenta, co jest sprzeczne z Ustawą Zamówień Publicznych. Mamy nadzieję, że Zamawiający zapewni uczciwą konkurencję i dopuści do złożenia ofert przez wykonawców posiadających nawierzchnie najwyższej jakości, dlatego wnioskujemy o modyfikację zapisów specyfikacji i dopuszczenie zmian. Zwracamy się z prośbą o zaakceptowanie systemu równoważnego do opisanego przez Zamawiającego o parametrach poniżej:

- Typ włókna: 100% PE, kombinacja trzech rodzajów włókien w jednym pęczku., mix monofil i fibryl, - Wysokość włókna: 55-60 mm, - Grubość włókna monofilowego: min. 360 mikronów, dtex 13 300, - Grubość włókna fibrylowanego: min. 105 mikronów, dtex 5 700, - Dtex: min. 19 000, - Waga włókna: min. 2 100 gr/m², - Waga całkowita: min. 3 200 gr/m², - Ilość pęczków: min. 8 800 /m², - Ilość włókien: min. 123 000/m², - Wytrzymałość na wyrywanie pęczka po starzeniu: min. 80 N, - Wytrzymałość łączenia klejonego: min. 130 N/100mm, - Przepuszczalność wody przez trawę: min. 1 860 mm/h, - Spód trawy: poliuretan, - Zasyp: wypełnienie składające się z warstwy piasku kwarcowego oraz warstwy granulatu gumowego EPDM z recyklingu.

Proponowana nawierzchnia ma następujący komplet dokumentów, potwierdzających wymagane przez Zamawiającego parametry:

- a) wyniki z badań laboratorium sportowego rekomendowanego przez FIFA, potwierdzające iż oferowana nawierzchnia ze sztucznej trawy spełnia wymogi standardu FIFA Quality Pro wg nowego podręcznika (edycja 2015). Załączony dokument musi potwierdzać, że oferowana przez wykonawcę nawierzchnia syntetyczna posiada parametry techniczne nie gorsze od wymaganych. W celu poszerzenia konkurencyjności Zamawiający dopuszcza badania z dowolnym zasypem, ale do realizacji wymaga zasyp EPDM z recyklingu.
- b) badanie na zgodność z normą PN-EN 15330-1 w celu potwierdzenia pozostałych parametrów poza minimalnymi wymaganiami dotyczącymi

RODO – klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych znajdziecie Państwo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej <https://bip.gminastezyca.pl> w zakładce klauzule informacyjne.



Urząd Gminy Stężyca
ul. Parkowa 1, 83-322 Stężyca

nawierzchni ze sztucznej trawy. W celu poszerzenia konkurencyjności Zamawiający dopuszcza badania z dowolnym zasypem, ale do realizacji wymaga zasyp EPDM z recyklingu.

- c) atest PZH na nawierzchnię sztuczna trawa i granulát EPDM;
- d) kartę techniczną potwierdzoną przez producenta, zawierającą szczegółową charakterystykę i parametry techniczne nawierzchni;
- e) autoryzacja producenta nawierzchni ze sztucznej trawy, wystawiona dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię;
- f) posiadanie przez producenta sztucznej trawy statusu min. Licencjobiorcy FIFA (FIFA License);
- g) dokument potwierdzający, że trawa syntetyczna nadaje się do ponownego przetworzenia (recyklingu) wydany przez niezależne, akredytowane laboratorium zgodnie z ISO/IEC 17025;
- h) raport z badań potwierdzający, że trawa syntetyczna spełnia wymagania normy EN 71-3 Bezpieczeństwo zabawek – Część 3: Migracja określonych pierwiastków wydany przez niezależne, akredytowane laboratorium zgodnie z ISO/IEC 17025;
- i) raport z badań potwierdzający, że trawa syntetyczna zgodnie z Rozporządzeniem REACH jest wolna od WWA - wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (PAH – free) wydany przez niezależne, akredytowane laboratorium zgodnie z ISO/IEC 17025;
- j) raport z badań potwierdzający, że trawa syntetyczna jest przyjazna dla środowiska zgodnie z normą DIN 18035-7 „Boisko sportowe – Część 7: Systemy murawy syntetycznej” wydany przez niezależne, akredytowane laboratorium zgodnie z ISO/IEC 17025;
- k) Raport z badań testu Lisport na min. 500.000 cykli dla włókna oferowanej trawy syntetycznej przeprowadzony przez niezależne laboratorium zgodnie z normą EN 15306 „Nawierzchnie do otwartych terenów sportowych – narażenie trawy na oddziaływanie”.

Mamy nadzieję, że Zamawiający zapewni uczciwą konkurencję i dopuści do złożenia ofert przez wykonawców posiadających nawierzchnie najwyższej jakości, która jest ogólnodostępna na rynku. Zezwolenie na naszą propozycję przyczyni się jedynie do większej konkurencyjności, co wpłynie na uzyskanie lepszej ceny. Prosimy zatem o dopuszczenie proponowanego systemu, spełniającego wysokie wymagania jakościowe i środowiskowe jako produktu równoważnego.

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że dokonał modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia, biorąc pod uwagę parametry różnych producentów. Ponadto podane przez Zamawiającego parametry są to parametry minimalne, nie gorsze niż.

Otrzymują:

- 1) Wykonawcy (drogą elektroniczną)
- 2) Adresat

Sprawę prowadzi: Weronika Ciachowska
tel. 58 882 89 40

RODO – klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych znajdziecie Państwo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej <https://bip.gminastezyca.pl> w zakładce klauzule informacyjne.