



Kamionek 27.01.2025 r.

WK. 230.2.3.2025

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego sektorowego na „Dostawa przepompowni ścieków”.

W związku z przesłanymi pytaniami do Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku Sp. z o.o. udziela odpowiedzi na przesłane pytania:

### **Pytanie 1**

Odnosnie sterowania czyli zapisu na str. 7 dokumentacji:

„Oprogramowanie nowych przepompowni ma być zintegrowane i kompatybilne z istniejącym systemem monitoringu. Rozbudowę systemu należy zrealizować poprzez naniesienie nowych przepompowni ścieków na istniejącej mapie synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej mieszczącej się w siedzibie eksploatora gminnych sieci kanalizacyjnych. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że istniejący i funkcjonujący system sterowania i monitoringu w oparciu o pakietową transmisję danych GPRS nie może być zmieniony na inny. Nie dopuszcza się również możliwości współdziałania dwóch czy więcej odmiennych systemów sterowania i monitoringu z uwagi na koszty przyszłej eksploatacji przepompowni sieciowych.”

Uwaga:

Szafy sterujące nowych przepompowni produkowanych przez naszą firmę są obecnie na tyle elastyczne, że można je podłączyć praktycznie do każdego systemu monitoringu – oczywiście po wcześniejszym określeniu sposobu komunikacji sterowania pompowni i systemu monitoringu, do którego ma być wpięta pompownia.

Jeżeli Zamawiający obecnie posiada system monitoringu to zapewne podłączenie dodatkowych pompowni do takiego systemu będzie związane z dodaniem / zakupem funkcjonalności poszerzającej ten system o kolejne obiekty.

W kalkulacji do naszych pompowni przewidzimy koszt podłączenia pod system zewnętrzny, natomiast nie znamy kosztów rozszerzenia posiadanego przez Zamawiającego systemu.

### **Pytanie nr1:**

Zakładamy, że potencjalny Wykonawca jest w posiadaniu takich danych - cennik na rozbudowę systemu monitoringu od istniejącego Dostawcy – Dlatego też prosimy o podanie kosztu rozbudowy użytkowanego przez Zamawiającego systemu monitoringu celem uwzględnienia tych kosztów w ofercie Wykonawcy.

**Odpowiedź nr 1:**

Zamawiający informuje, iż nie posiada cennika.

**Pytanie nr 2**

Dotyczy zapisu na str. 4 (pkt. III ppkt. d) Załącznika nr 1 do SIWZ:

"sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modułem nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM zapewniający dwukierunkową wymianę danych z istniejącą stacją bazową"

Pytanie:

Czy Zamawiający wymaga sterowniki swobodnie programowalne ? Takie sterowniki zapewniają Zamawiającemu "otwartość" systemu i możliwość dokonywania zmian na każdym etapie bez ograniczeń - oczywiście dla osób uprawnionych.

**Odpowiedź nr 2:**

Zamawiający nie wymaga sterowników swobodnie programowalnych.

Prezes Zakładu Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku Sp.z o.o.  
Aleksander Godlewski