

Postępowanie:

„Świadczenie usług wynajmu kontenera sanitarnego wraz ze środkami higienicznymi oraz usługą sprzątanania raz dziennie w kompleksie wojskowym Korzenna w okresie od 01.02.2025 r. do 31.12.2025 r.”

Sygn. 2/INF/2025

**W dniu 16 stycznia 2025 r. do Zamawiającego wpłynęło pytanie o następującej treści:**

1. Dzień dobry,

Media:

Siła w jakiej odległości jest od miejsca posadowienia kontenera i czy jest przygotowana skrzynka pod którą można się podpiąć.

Woda i kanalizacja: w jakiej są odległości od kontenera i czy są to ujęcia stałe czy zbiorniki

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Siła jest w odległości do 60m. od przewidywanej lokalizacji posadowienia kontenera. Na zewnętrznej ścianie budynku jest zamontowana skrzynka elektryczna do której można się wpiąć.

Przyłącze wody ma stałe wyjście z budynku również w odległości do 60m. od kontenera. Przyłącz należy wykonać rurą o średnicy fi 32.

Studzienka kanalizacji jest centralnie w posadowieniu kontenera wystarczy połączyć się kolankiem.