

Wrocław, dnia 22.11.2024 r.

Wykonawcy w postępowaniu

dotyczy: *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Remont trybun sportowych na Stadionie Sportowym „Sztabowa” przy ul. Sztabowej 101 we Wrocławiu”.*

Znak sprawy: ZP/TPW1/25/2024

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024, poz. 1320 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że dokonuje następującej zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia poprzez zmianę treści załącznika nr 3 do SWZ – Dokumentacja dla zadania w następującym zakresie:

1. Pkt. 3.2.1 Opisu Technicznego stanowiącego część załącznika nr 3 do SWZ – Dokumentacja dla zadania **otrzymuje brzmienie:**

3.2.1 OBIEKTY ISTNIEJĄCE PRZEZNACZONE DO REMONTU:

1) Trybuny

Istniejące trybuny składają się z 6 sektorów o łącznej pojemności 488 miejsc siedzących. Projektuje się nowe trybuny ze strefą dla kibiców drużyny gospodarzy w sektorach 1-5 i ze strefą dla kibiców drużyny gości w sektorze 6.

Trybuny sportowe dla widzów o konstrukcji żelbetowej na nasypie ziemnym – powierzchnia betonowych elementów w średnim stanie technicznym. Istniejące siedziska w złym stanie technicznym. Układ siedzisk mijankowy. Bariery przy schodach prowadzących na boisko stalowe w dostatecznym stanie technicznym. Bariery przy schodach wejściowych w złym stanie technicznym.

Przy miejscach dla osób z niepełnosprawnością projektuje się progi zabezpieczające.

2. Pkt 5.1.1 Opisu Technicznego stanowiącego część załącznika nr 3 do SWZ – Dokumentacja dla zadania **otrzymuje brzmienie:**

5.1.1 Remont trybun

Należy zdemontować wszystkie siedzenia na całej długości trybun. Wszystkie powierzchnie betonowe trybun należy oczyścić, piaskować, usunąć odspojone elementy, dokonać kontroli przyczepności istniejącej warstwy wyrównawczej do betonu konstrukcyjnego (badanie pull-off) – powierzchnie. Po uzyskaniu odpowiedniej wytrzymałości i wilgotności, następnie uzupełnić ubytki, spękania, zagruntować, wykonać tynki renowacyjne specjalistyczne zachowując spadki. Dylatacje konstrukcji betonowych trybun należy poddać renowacji wg systemu opartego na wypełnieniu poliuretanowym w kolorze tożsamym z zastosowaną farbą do betonu. Płaszczyzny betonowe pomalować farbą do betonu, antypoślizgową z fabrycznie wymieszanym dodatkiem antypoślizgowym (np. Neodur Special Mat). Kolor szary np. RAL 7035. Na koniec należy zamontować nowe siedziska, o rozkładzie mijankowym, umożliwiającym przejścia o szerokości min. 140cm (w części rysunkowej). Siedziska powinny być typu kubelkowego bez oparcia i blachami mocującymi bezpośrednio do stopnia betonowego. W sektorze 6 siedzenia powinny być wymalowane. Siedziska powinny spełniać wytyczne i wymogi FIFA, UEFA oraz PZPN. Krawędzie betonowe trybun w miejscu przejść zaznaczyć pasem, wyróżniającym się kolorem np. żółtym (przejścia w szerokości min 140cm).

3. Pkt 5.1.2 Opisu Technicznego stanowiącego część załącznika nr 3 do SWZ – Dokumentacja dla zadania **otrzymuje brzmienie:**

5.1.2 Kostka betonowa wzdłuż górnych trybun

W górnej części trybun należy wyrównać kostkę do poziomu betonu poprzez demontaż trzech rzędów kostki betonowej, podsypanie i zagęszczenie piasku. Wcześniej zdemontowaną kostkę należy tak ułożyć, aby zrównać z krawędzią betonowej części trybun.

Wzdłuż przejścia należy umieścić miejsce dla niepełnosprawnych i opiekuna. Przed siedzeniami wprowadzono próg zabezpieczający o wysokości 15 cm przed zsuwaniem się kótek. Miejsce postojowe dla osoby niepełnosprawnej powinno być wydzielone graficznie z oznakowaniem.

Barierki przy trybunie należy poddać renowacji, oczyścić i pomalować farbą poliuretanową na kolor ciemnoszary np. RAL 7016. Brakujące fragmenty barierki uzupełnić, uszkodzone wymienić na nowe.

4. W związku z powyższym zmianie uległ również Przedmiar oraz Rysunki stanowiące część załącznika nr 3 do SWZ Dokumentacja dla zadania:
- 1) Rysunek S-01 na S-01 – PLAN SYTUACYJNY
 - 2) Rysunek A-02 na S-02 – TRYBUNA PRZY UL. SZTABOWEJ 101 WE WROCŁAWIU

Jednocześnie Zamawiający załącza do niniejszego pisma zmieniony załącznik nr 3 do SWZ – Dokumentacja dla zadania, uwzględniający dokonane powyżej zmiany.

Powyższa zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu oraz stanowi integralną część SWZ.

Wobec powyższego Wykonawców zainteresowanych udziałem w przedmiotowym postępowaniu proszę o uwzględnienie zmiany treści SWZ podczas czynności związanych z przygotowaniem i złożeniem oferty w przedmiotowym postępowaniu.

Załączniki:

- 1 – Zmieniony Załącznik nr 3 – Dokumentacja dla zadania



DYREKTOR
Młodzieżowego Centrum
Sportu Wrocław
Lukasz Wójcik