

**GMINA MROCZA**

89-115 Mrocza, Plac 1 Maja 20  
Tel. 52 386 74 10, Fax. 52 385 62 41  
e-mail: [urząd@mrocza.pl](mailto:urząd@mrocza.pl)  
[www.mrocza.pl](http://www.mrocza.pl)  
NIP: 558-176-68-63, REGON: 092350889

Mrocza, dnia 16-12-2024 r.

L. Dz.: RI.271.3.13.2024

**Zamawiający:**  
**GMINA MROCZA**  
**Plac 1 Maja 20**  
**89-115 Mrocza**

**Odpowiedzi na zapytania wykonawcy dotyczące treści SWZ**

Dotyczy: prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 090112c w miejscowości Drzewianowo od km 0+000 do km 0+750”

Nr postępowania: 271.3.13.2024

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1320) dalej: ustawa Pzp, Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie 1:** Czy Zamawiający wymaga wykonania odcinka próbnego? Jeśli tak to prosimy o wskazanie konstrukcji, lokalizacji oraz ilości m<sup>2</sup>.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że nie wymaga wykonania odcinka próbnego dla przedmiotowej realizacji.

**Pytanie 2:** Dokumentacja (przedmiar, opis oraz przekroje) podają podbudowę z gruntu stabilizowanego cementem RM=2,5 MPa natomiast w SST mowa jest o podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem RM= 5,0 MPa. Prosimy o ujednoczenie informacji na temat tej warstwy.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że należy wykonać podbudowę z gruntu stabilizowanego cementem RM=2,5 MPa.

**Pytanie 3:** Czy Zamawiający dopuści na warstwę nawierzchni z mieszanki kruszywa niezwiązanego na poboczach mieszankę kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że zastosowane kruszywa winny być zgodne z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.

**Pytanie 4:** Czy opis przedmiotu zamówienia jest zgodny ze stanem faktycznym?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że opis przedmiotu zamówienia jest zgodny ze stanem faktycznym, jednocześnie sugeruje, aby przeprowadzić wizję w terenie w celu prawidłowego skalkulowania oferty.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY MROCZA  
mgr inż. Jarosław Okonek  
/podpisano elektronicznie/