

OFERENCI

TELEFONY:

Sekretariat	32 335 0 105
	32 335 0 106
Pogotowie Ciepłownicze	32 335 0 110
Dział Sprzedaży i Marketingu	32 335 0 118
Sekcja ds. Auditingu Zewn. i Efektywności Energetycznej	32 335 0 190



e-mail: office@pec.gliwice.pl
Internet: www.pec.gliwice.pl

Nr sprawy:01558/2024

Nr dokumentu: 0039/25/DZ

Wasz Znak:

Data: 23.01.2025

Dotyczy: Postępowania przetargowego na zadanie *Rozbudowa istniejącej ciepłowni o blok parowy z kotłem wielopaliwowym wytwarzającym ciepło i energię elektryczną w wysokosprawnej kogeneracji planowana do realizacji na terenie PEC – Gliwice Sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Królewskiej Tamy 135.* Nr postępowania DZ/1/4/2024

Zamawiający informuje, że po terminie określonym zgodnie z art. 135 ust. 2 (postępowanie unijne) ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 poz. 1320 z późn. zm.), Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ w zakresie:

Pytanie 524

Na podstawie tabeli parametrów wydajnościowych, PFU pkt 2.3.3. „Gwarantowane Parametry Techniczne Grupy B” prosimy o wyjaśnienie czy produkowana moc elektryczna brutto (na zaciskach generatora) dotyczy pracy bloku wraz z pracą UOC i pompy ciepła?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymaganą moc elektryczną brutto (na zaciskach generatora) należy osiągnąć przy pracy instalacji z załączonym UOC w trybie bez uruchomionej pompy ciepła (pompa ciepła nie pobiera pary).

