

Nazwa zamówienia: „Dostawa przepływomierzy DN 200”

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści przepływomierz posiadający informację o błędzie w postaci paska informacyjnego na dole wyświetlacza bez zmieniania koloru (wyświetlacz monochromatyczny)? Informacje o błędzie są wyraźne i widoczne, lecz nie zmieniają koloru.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ – wymaga się zmiany koloru podczas błędów/awarii.

Pytanie nr 2

Czy zamawiający dopuszcza w przepływomierzu obsługę za pomocą przycisków pojemnościowych, działających przez szkło zamiast obsługi za pomocą przycisków optycznych (pkt. 2. podpunkt c)?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ – wymaga się przycisków optycznych.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści przepływomierz bez możliwości konfiguracji przez złącze RJ-45, ale zawierający wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego dotyczące komunikacji zawarte w pkt.2 podpunkt g ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ – wymaga się konfiguracji przez złącze RJ-45.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści przepływomierz bez dodatkowej elektrody stanu wypełnienia o możliwościach wykrycia „pustej rury”, wykrycia przekroczenia przepływu, wykrycia niepełnego przepływu za pomocą elektrod przepływowych w przypadku odsłonięcia elektrody przepływowych przez zbyt mały poziom wody?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ – wymaga się dodatkowej elektrody stanu wypełnienia.