

Nazwa zamówienia: „Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Paździory i ul. Pod Borem w Oświęcimiu”.

Pytanie nr 1

Zgodnie z SIWZ pracę pompowni należy nadzorować w systemie Bumerang. Producentem i dystrybutorem systemu Bumerang jest tylko jedna firma w Polsce - Ecol Unicon, która ponadto jest producentem pompowni ścieków objętych przedmiotem zamówienia. Wskazanie jednego producenta ogranicza konkurencyjność co może wpłynąć na cenę składanej oferty. W związku z powyższym proponujemy następujące rozwiązania:

- Zmianę zakresu prac objętego przetargu, o wyłączenie z przedmiotu zamówienia wykonania monitoringu pracy pompowni ścieków. Wykonawca udostępni rejestry o stanie pracy urządzenia, a Zamawiający w porozumieniu z firmą Ecol Unicon dokona wpięcia w system Bumerang.
- Wykonawca może wykonać własny, indywidualny monitoring pracy pompowni ścieków.

Odpowiedź: Zamawiający używa systemu monitoringu Bumerang w innych przepompowniach i podtrzymuje zapisy SIWZ. Wykonawca winien, w porozumieniu z firmą Ecol Unicon, dokonać wpięcia w system Bumerang.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuszcza włączenie obiektów objętych zapytaniem do istniejącej stacji dyspozytorskiej zlokalizowanej w Nowym Centrum Dyspozytorskim na pompowni przy ul. Solnej w Oświęcimiu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza włączenie jedynie do stacji dyspozytorskiej przy ul. Ostatni Etap 6, 32-603 Oświęcim.