



URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY
Wydział Inwestycji Miasta

Bydgoszcz, 7.11.2016r.

WIM.271.2.173.2016

Dotyczy: zapytania ofertowego w przedmiocie wykonania robót budowlanych na terenie Parku Rekreacyjnego na Górzyskowie w Bydgoszczy.

Informuję, że w toku postępowania od Wykonawców wpłynęły 2 pytania dotyczące przedmiotu zamówienia.

Pytanie 1:

Czy Zamawiający wymaga certyfikatu wydanego przez akredytowane jednostki certyfikujące tylko dla urządzeń siłowni zewnętrznych czy również dla zestawu do kalisteniki / street Workout.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga certyfikatu wydanego przez akredytowane jednostki certyfikujące tylko dla urządzenia siłowni zewnętrznej, natomiast dla urządzeń kalisteniki/street worku – potwierdzenia zgodności z normą PN-EN 16630.

Pytanie 2:

Proszę o informację, czy zamawiający uzna jako równoważne urządzenie Street Workout wykonane z rur okrągłych fi 114 mm zamiast kwadratowych 100mm x 100mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie uzna za równoważnego urządzenia Street Workout wykonanego z rur fi 114 mm (zamiast urządzenia o przekroju kwadratowym 100 mm x 100 mm grubości ścianki 3 mm). Zamawiający opiera się na dokumentacji wykonanej przez projektanta, który wybrał takie rozwiązanie bazując m.in. na tym, że większość producentów w Polsce stosuje urządzenia kalisteniki o słupach konstrukcyjnych głównych o profilu kwadratowym, natomiast poręcze i drążki do ćwiczeń w profilu okrągłym. Tak wykonane urządzenia są sprawdzone na rynku i zostały zaakceptowane przez przyszłego użytkownika.

KIEROWNIK REFERATU

Joanna Żmich-Fórmaniak