



URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY
Wydział Inwestycji Miasta

Bydgoszcz, 24.08.2017r.
WIM.271.2.100.2017

Dotyczy: zapytania ofertowego w przedmiocie wykonania robót budowlanych polegających na budowie siłowni zewnętrznej wraz z urządzeniami zabawowymi na terenie Zespołu Szkół nr 30 Specjalnych, na dz. o nr ew. 78 obr. 497 przy ul. Jesionowej 3a w Bydgoszczy.

Informuję, że w toku postępowania od Wykonawcy wpłynęło pytanie dotyczące przedmiotu zamówienia.

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści jako równoważne urządzenia o konstrukcji metalowej, lepszej niż drewno klejone opisane w projekcie posiada lokalny producent co ogranicza konkurencję?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie konstrukcji stalowej dla zaprojektowanych urządzeń, tj. 2 huśtawek wahadłowych Bocianie gniazdo. Konstrukcja stalowa z rury o fi min. 80 x 3,2mm – zabezpieczona antykorozyjnie poprzez ocynkowanie i malowanie proszkowe. Sposób montowania urządzeń nie ulega zmianie (zgodnie z dokumentacją projektową).

ZASTĘPCA DYREKTORA WIM

Bogdan Tuhorski

