

Nazwa zamówienia: „Wywóz osadu z poletek ze stacji uzdatnia wody w Zaborzu”.

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający przewiduje wizję lokalną?

**Odpowiedź:** Zamawiający umożliwi Wykonawcom dokonanie wizji w terenie i zapoznanie się z warunkami realizacji zamówienia. Termin do uzgodnienia z Wydziałem Produkcji Wody w godz. od 8.00 do 14.00, tel. 33 84 32 877 wew. 59 lub 697-771-715.

**Pytanie nr 2**

Jakimi środkami transportu do przewozu osadu powinien dysponować Wykonawca?

**Odpowiedź:** Z uwagi na ciekłą postać osadu i fakt, iż pozostawia on trudne do usunięcia ślady na nawierzchni, Wykonawca winien zabezpieczyć teren obiektu przed zabrudzeniem. Zamawiający zaleca użycie samochodów ciężarowych zabezpieczonych przed zabrudzeniem dróg komunikacyjnych, np. pokrytych folią oraz posypanie nawierzchni drogi piaskiem.

**Pytanie nr 3**

Za pomocą jakich urządzeń należy wykonać załadunek osadu?

**Odpowiedź:** Załadunek osadu należy przeprowadzić w taki sposób, aby nie uszkodzić poletek osadowych. Zamawiający dopuszcza użycie koparki lub ładowarki celem opróżnienia wierzchnich warstw osadu oraz ręczne wykonanie pozostałej części załadunku.

**Pytanie nr 4**

Z czego jest zbudowane dno poletek?

**Odpowiedź:** Dno poletek zbudowane jest z płyt ażurowych.