



sp. z o.o.
WODOCIĄGI DĘBICKIE

Nr referencyjny: 11/WS-6/pp-8/04/17

Dębica, 21 kwietnia 2017r.

ZAPYTANIE WRAZ Z WYJAŚNIENIEM

Zamawiający „Wodociągi Dębickie” Sp. z o.o. działając zgodnie z art.17 ust. 2, 3 Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową Wodociągów Dębickich Sp. z o. o., dla których nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych (Uchwała nr 10/2017 Zarządu Spółki Wodociągów Dębickich Sp. z o. o. z dnia 07.03.2017 r.),, iż od Wykonawcy wpłynęło zapytanie dotyczące postępowania pn „**BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DO GRANICY DZIAŁEK W UL. ŚWIĘTOSŁAWA W DĘBICY, DZ 1-686/10, 686/9 I INNE.**”

Treść pytania i odpowiedź:

Wykonawca :

Pytanie: Proszę o podanie materiału z jakiego należy wykonać zbiornik pompowni oraz proszę o wyjaśnienie co należy rozumieć jako zasilanie pompowni.

Odpowiedź: Zbiornik pompowni należy wykonać z polimerobetonu.
Przez zasilanie pompowni należy rozumieć wykonanie WLZ (wewnętrznej linii zasilającej) pomiędzy złączem zasilająco - pomiarowym a szafą sterowniczą pompowni.

Zatwierdzam:

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Jacek Gil

**KIEROWNIK
DZIAŁU TECHNICZNEGO**
mgr inż. Monika Stec

Wodociągi Dębickie sp. z o.o.
39-200 Dębica, ul. Kosynierów Ractawickich 35
tel. /+48/ 14 - 670 51 71, /+48/ 14 - 676 00 83 ; fax /+48/ 14 - 677 94 27
Nr KRS: 0000044893 - Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 42.568.500 PLN ; REGON: 850489543 ; NIP: 872-000-42-72
www.wodociagi.debickie.pl ; e-mail: poczta@wodociagi.debickie.pl