

Bydgoszcz, 11.07.2017r.

WIM.271.2.89.2017

Dotyczy: zapytania ofertowego w przedmiocie wykonania robót budowlanych polegających na budowie oświetlenia boiska sportowego zlokalizowanego na terenie Zespołu Szkół nr 24 przy ul. Puszczykowej 11 w Bydgoszczy.

Informuję, że w toku postępowania od Wykonawców wpłynęło jedno pytanie dotyczące przedmiotu zamówienia.

Pytanie:

Czy Inwestor dopuszcza zamianę bednarki miedziowanej (ZnCu) na bednarkę cynkowaną.

Odpowiedź Inwestora:

Inwestor dopuszcza zastosowanie bednarki cynkowanej.

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Bogdan Tyborski