



URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY  
Wydział Inwestycji Miasta

Bydgoszcz, 28.09.2017r.  
WIM.271.2.100.2017

**Dotyczy:** zapytania ofertowego w przedmiocie wykonania robót budowlanych (w zakresie I etapu) polegających na budowie placu zabaw przy ul. Trybowskiego w Bydgoszczy, na dz. o nr ew. 25/5, 26/12 obr. 389.

Informuję, że w toku postępowania od Wykonawcy wpłynęło 5 pytań dotyczących przedmiotu zamówienia.

Pytanie 1: Czy Zamawiający może wyjaśnić czy załączony opis zestawu jest poprawny, załączony rysunek różni się od opisu?

Odpowiedź Zamawiającego:

W opisie zestawu zamiast wieży sześciokątnych należy zastosować tak jak na wizualizacji wieże czworokątne.

Pytanie 2: Czy Zamawiający dopuszcza jako równoważną zjeżdżalnię wykonaną ze stali nierdzewnej ale z bokami HDPE?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zjeżdżalnię wykonaną ze stali nierdzewnej z bokami z HDPE o grubości min 18 mm.

Pytanie 3: Czy Zamawiający dopuszcza jako równoważne urządzenia o konstrukcji metalowej ze słupów o wym. 70x70 mm, ocynkowanych i malowanych proszkowo? Podany opis konstrukcji drewna klejonego wskazuje na lokalnego producenta co ogranicza konkurencję.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza urządzeń o konstrukcji metalowej, zgodnie z wymaganiami Wnioskodawcy Zamawiający dopuszcza urządzenia zabawowe wykonane z drewna klejonego minimalnie 4-warstwowego o przekroju min. 95 x 95 mm, frezowanego wzdłużnie, pozostałe parametry urządzeń nie ulegają zmianie (zgodnie z dokumentacją projektową). W Polsce występuje wielu producentów stosujących w/w przekrój jako minimalny.



Pytanie 4: Czy Zamawiający uzna jako równoważną piaskownicę z płyty HDPE, a nie z profili?

Odpowiedź Zamawiającego:

Piaskownicę należy wykonać z tworzywa barwionego w masie np. HDPE, HPL grubości min. 40 mm dzięki czemu jest wandaloodporna.

Pytanie 5: Czy Zamawiający dopuści jako równoważne huśtawki o konstrukcji metalowej z profilu 70x70 mm ocynkowanego, malowanego proszkowo? Podany opis konstrukcji drewna klejonego wskazuje na lokalnego producenta co ogranicza konkurencję.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza huśtawek o konstrukcji metalowej, zgodnie z wymaganiami Wnioskodawcy Zamawiający dopuszcza huśtawki o konstrukcji wykonanej z drewna klejonego minimalnie 4-warstwowego o przekroju min. 95 x 95 mm, frezowanego wzdłużnie, pozostałe parametry urządzeń nie ulegają zmianie (*zgodnie z dokumentacją projektową*). W Polsce występuje wielu producentów stosujących w/w przekrój jako minimalny.

KIEROWNIK REFERATU  
Joanna Żmichi-Fórmaniak