

Załącznik nr 11 do SIWZ:

Zakres prac wyłączonych z przedmiotu zamówienia zawartych w dokumentacji projektowej - wykonawczej pn. „Wentylacja bytowo-pożarowa wraz z pracami powiązanymi”:

- przebudowa 18 piętra poza szachtem wentylacyjnym (tj. wyburzenie ścian działowych, usunięcie sufitów podwieszanych wraz z blendą sufitową, usunięcie fragmentów okablowania, przeniesienie wyłączników świetlnych, usunięcie wykładzin podłogowych)
- likwidacja istniejących kanałów wentylacji bytowej na 18 piętrze poza szachtem wentylacyjnym
- budowa przedsionka przeciwpożarowego na 18 piętrze (tj. budowa ścian, montaż drzwi D1, demontaż drzwi na klatkę schodową wewnętrzną, montaż klap transferowych, zabezpieczenie pożarowe instalacji elektrycznych, montaż elektrotrzymaczy) (w zakresie do wykonania pozostaje m.in. wymiana drzwi windy, rozbudowa systemu/instalacji różnicowania ciśnień oraz podłączenie/wpięcie w odpowiedni system i uruchomienie wszystkich zaprojektowanych na 18 piętrze urządzeń)
- wymiana / montaż nowych sufitów podwieszanych na 18 piętrze
- adaptacja istniejących obwodów zasilania oświetlenia i gniazd wtykowych na 18 piętrze
- budowa systemu napowietrzania NP4 na 18 piętrze poza szachtem wentylacyjnym (w zakresie do wykonania pozostaje m.in. połączenie systemu na 18 piętrze z pozostałą częścią systemu głównie poprzez połączenie kanałów na 18 piętrze z kanałami w szachcie na styku w ścianie szachtu oraz podłączenie/wpięcie w system i uruchomienie wszystkich zaprojektowanych na 18 piętrze urządzeń systemu)
- budowa systemu oddymiania O1 na 18 piętrze poza szachtem wentylacyjnym (w zakresie do wykonania pozostaje m.in. połączenie systemu na 18 piętrze z pozostałą częścią systemu głównie poprzez połączenie kanałów na 18 piętrze z kanałami w szachcie na styku w ścianie szachtu oraz podłączenie/wpięcie w system i uruchomienie wszystkich zaprojektowanych na 18 piętrze urządzeń systemu)
- budowa systemu wentylacji bytowej nawiewnej N10 na 18 piętrze poza szachtem wentylacyjnym
- budowa systemu wentylacji bytowej wywiewnej W10 na 18 piętrze poza szachtem wentylacyjnym
- przebudowa oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego na 18 piętrze
- przebudowa instalacji SSP na 18 piętrze poza szachtem wentylacyjnym
- przebudowa instalacji DSO na 18 piętrze
- wykonanie prac w pomieszczeniu wentylatorni 18 piętra zlokalizowanej na 19 piętrze, widocznych na rysunku AW-22 „Rzut 19 piętra” (tj. montaż klap ppoż., obudowa pożarowa przewodów wentylacyjnych) (w zakresie pozostają wszystkie pozostałe prace na 19 piętrze)