

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (1)

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: **Wykonanie robót budowlano – montażowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Nowy Pudłów i Pudłówek oraz remont drogi gminnej nr 111010 E Nowy Pudłów – Stary Pudłów”**

Zamawiający Gmina Poddębice działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia informuje:

Pytanie nr 1.

Proszę o wyjaśnienie zapisu: Warstwa ścieralna SMA 16 JENA 50/70 ??? ,
czy to tylko inna nazwa w nowym nazewnictwie?
czy Zamawiający dopuszcza przy KR-1 mm-a na warstwę ścieralną AC 11S
czy AC 16 W ??

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający potwierdza, iż nawierzchnię asfaltową należy wykonać z SMA JENA 16.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Burmistrz Poddębic
(-) Piotr Sęczkowski