



Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdańska

DKP/325 /2022/MPK

Gdańsk, dnia 04.03.2022r.

Strona internetowa

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pn.: „**Budowa Super ścieżki – atrakcyjne zagospodarowanie terenu łączącego Górny i Dolny taras Aniołek**”.

Sygn. postępowania 25/BZP-U.510.17/2022/EP

W związku z zapytaniem, jakie wpłynęły w sprawie zamówienia publicznego, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, przekazuje poniższe wyjaśnienia treści SWZ z prośbą o ich uwzględnienie przy sporządzaniu oferty.

Pytanie nr 1

Proszę o określenie czy płytki mają mieć fakturę gładką czy płukaną.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający informuje, że nawierzchnie chodników należy wykonać z płytek betonowych szarych 30x30 o powierzchni (fakturze) płukanej.

Wiesław Galikowski

Zastępca Dyrektora ds. Planowania i Budżetu

Podpisano elektronicznie: 04-03-2022