



Gmina Zambrów
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów

Zambrów, dnia 27.11.2024 r.

Rrg.271.15.2024

*Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu*

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji nr sprawy: Rrg.271.15.2024 pn.: „**Rozbudowa drogi gminnej nr 106013B w miejscowości Łady Borowe, gmina Zambrów**” wraz z „**Przebudową drogi wewnętrznej od drogi gminnej nr 106013B o całkowitej długości 0+147,51 m polegająca na poszerzeniu i wymianie nawierzchni jezdni wraz z zjazdami o nawierzchni z kostki betonowej i poboczami o nawierzchni gruntowej**”

ODPOWIEDZI NA PYTANIA I WYJAŚNIENIA

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści SWZ.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania:

1. Ilość rur kanalizacji deszczowej w przedmiarze nie zgadzają się z projektem. Proszę o poprawienie przedmiaru.

Odpowiedź: W załączeniu poprawiony przedmiar i kosztorys ofertowy.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie standardowych wpustów drogowych betonowych z dn 500?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykonanie wpustów drogowych betonowych z dn 500.

3. Prosimy o wskazanie prawidłowego wskaźnika wytrzymałości grodzic stalowych. Według opisu PW jest 1200 cm³, a w SST mostowym 1600 m³. Która wartość jest poprawna?

Odpowiedź: Należy przyjąć ścianki o wskaźniku zgodnym z opisem PW, ponadto projekt zabezpieczenia jest po stronie Wykonawcy.

4. Jakiej długości grodzice stalowe należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź: Zgodnie z przedmiarem należy przyjąć ścianki długości 8 m.

5. W dziale D.04.05.01 STWiORB Zamawiający wskazał, że do wykonania warstwy mrozoochronnej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym należy zastosować mieszankę kruszywa o uziarnieniu 0/31,5, jednakże żadna z lokalnych betoniarni nie produkuje w/w mieszanki na kruszywie o takim uziarnieniu. Czy Zamawiający dopuści wykonanie warstwy mrozoochronnej na mieszance o uziarnieniu 0/16?

Odpowiedź: Dopuszczamy zastosowanie kruszywa do mieszanki o frakcji 0/16 mm.



Gmina Zambrów
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym na miejscu czy Wykonawca ma przyjąć mieszankę w wytwórni?

Odpowiedź: Roboty należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją.

7. Proszę o sprecyzowanie kategorii ruchu oraz rodzaju asfaltu dla warstwy wiążącej. Według STWiORB należy przyjąć ruch KR 3-6 oraz asfalt 35/50 natomiast wg Projektu technicznego należy przyjąć KR 2.

Odpowiedź: Należy wykonać warstwę wiążącą z betonu asfaltowego AC16W 50/70 dla KR 2.

8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S 50/70 KR 1-2?

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę na wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 dla KR 2.

9. Czy Zamawiający jest w posiadaniu decyzji pozwolenie na budowę/decyzji ZRID na zadanie: Rozbudowa drogi gminnej nr 106013B w miejscowości Łady Borowe, gmina Zambrów? Jeśli tak, to prosimy o udostępnienie, jeśli nie to prosimy o podanie przybliżonego terminu uzyskania decyzji.

Odpowiedź: Zamawiający jest w trakcie uzyskiwania decyzji ZRID. Przybliżony termin jej uzyskania to grudzień 2024.

10. Czy zamawiający wymaga budowy tymczasowej kładki dla pieszych do przejścia przez rzekę?

Odpowiedź: Zamawiający będzie wymagał zapewnienia ruchu pieszego przez rzekę podczas realizacji przedmiotu zamówienia. Ruch pieszy może być zapewniony np. poprzez wykonanie tymczasowej kładki dla pieszych.

11. Zgodnie z opisem technicznym w zasypce wzdłuż konstrukcji z blachy falistej, pomiędzy dwoma warstwami geowłókniny propylenowej o masie 500 g/m² należy ułożyć geomembranę z PP lub HD-PE o grubości $\geq 1,0$ mm. Składające się z geowłókniny i geomembrany pasmo układać w spadku daskowym. Udostępniony przedmiar robót oraz kosztorys ofertowy zawiera tylko pozycję dotyczącą geomembrany. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego o poz. dotyczącą geowłókniny.

Odpowiedź: Powierzchnia geomembrany powinna uwzględniać warstwę ochronną z geowłókniny. Dodatkowo dla uszczegółowienia wyceny w pozycji 6 przedmiaru i kosztorysu ofertowego została wprowadzona geowłóknina.

12. Zgodnie z dokumentacją rysunkową (Rys. M4 – Zbrojenie fundamentu, Rys. M5 – Zbrojenie ławy barier, Rys. M6 Konstrukcja Wieńca) do wbudowania jest odpowiednio: 14,5t+0,6t+0,4t zbrojenia co daje w sumie: 15,5t zbrojenia. Zwracamy się z prośbą o korektę ilości, w przedmiarze robót oraz kosztorysie ofertowym w pozycji nr 9 Zbrojenie betonu stałą A-IIIN (BSt500S). Korekta ilości w przedmiarze robót oraz kosztorysie ofertowym umożliwi wykonanie prawidłowej wyceny, odpowiadającej rzeczywistemu zakresowi robót przy budowie mostu.



Gmina Zambrów
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów

Odpowiedź: Różnica 500kg zbrojenia nie stanowi istotnej różnicy w sumowaniu, spowodowaną zaokrągleniem.

13. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę barieroporęczy na obiektach mostowych H2/W1 na bariery stalowe z prowadnicami typu B o tym samym poziomie powstrzymywania?

Odpowiedź: Tak, będzie można zastosować prowadnice typu B.

14. Istnieją duże rozbieżności w długościach rur pomiędzy przedmiarem, a dokumentacja projektową kanalizacji deszczowej. Zwracamy się do Zamawiającego o podanie właściwych ilości robót.

Odpowiedź: W załączeniu poprawiony przedmiar i kosztorys ofertowy.

15. Jakie materiały z rozbiórki obiektu należy oddać zamawiającemu i gdzie je należy odwieźć.

Odpowiedź: Materiały z rozbiórki obiektu Wykonawca robót jest zobowiązany zagospodarować we własnym zakresie i na własny koszt.

16. Prosimy o potwierdzenie, że na czas budowy należy wykonać tymczasową kładkę dla pieszych. Jeśli tak, prosimy o podanie wymiarów jakie powinna mieć tymczasowa kładka.

Odpowiedź: Zamawiający będzie wymagał zapewnienia ruchu pieszego przez rzekę podczas realizacji przedmiotu zamówienia. Ruch pieszy może być zapewniony np. poprzez wykonanie tymczasowej kładki dla pieszych. Wymiary ewentualnej kładki winny zapewnić swobodny ruch pieszych w obie strony.

17. Czy gruz z rozbiórki istniejącego mostu należy oddać Zamawiającemu, jeśli tak prosimy o wskazanie miejsca odwozu.

Odpowiedź: Gruz z rozbiórki obiektu Wykonawca robót jest zobowiązany zagospodarować we własnym zakresie i na własny koszt.

18. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PP SN8 karbowanych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PP SN8 karbowanych.

19. Prosimy o dołączenie rysunków profili poprzecznych kanalizacji deszczowej.

Odpowiedź: Profile w załączeniu.

20. Prosimy o dokładne określenie zakresu wykonania kanalizacji deszczowej.

Odpowiedź: W załączeniu poprawiony przedmiar i kosztorys ofertowy.

21. Ilości kanałów deszczowych z projektu różnią się od ilości kanałów w dołączonym kosztorysie ofertowym. Prosimy o zweryfikowanie i podanie prawidłowych ilości rurociągów.

Odpowiedź: W załączeniu poprawiony przedmiar i kosztorys ofertowy.



Gmina Zambrów
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów

22. Na schematach separatorów koalescencyjnych są rozbieżności dotyczące średnic wlotów i wylotów w stosunku do projektu zagospodarowania terenu. Prosimy o podanie prawidłowych wartości.

Odpowiedź: Poprawiony rysunek w załączeniu.

23. Na projekcie zagospodarowania terenu widnieją rysunki dwóch niezależnych urządzeń separatora i osadnika. Natomiast w opisie są dobrane separatory koalescencyjne z osadnikiem zintegrowanym. Prosimy o informację jakie urządzenia powinny być wycenione?

Odpowiedź: Dobrany jest separator z wbudowanym osadnikiem. Przed separatorem zaprojektowano studnię kierunkową dn1200mm z osadnikiem 0,5m.

24. Proszę o weryfikację ilości robót przedstawionych w kosztorysie dot. budowy kanalizacji deszczowej. Zdaniem Wykonawcy ilości te nie obejmują całego zakresu zadania.

Odpowiedź: W załączeniu poprawiony przedmiar i kosztorys ofertowy.

25. Proszę o informację, ile płatności częściowych dopuszcza Zamawiający i jak często Wykonawca może się o nie ubiegać. Proszę o podanie minimalnych wartości zaawansowania rzeczowo-finansowego jakie należy osiągnąć aby uzyskać płatności częściowe.

Odpowiedź: Zamawiający przewiduje dokonanie dwóch płatności częściowych, w łącznej wysokości do 60% wartości brutto zadania oraz płatności końcowej w wysokości minimum 40% wartości brutto zamówienia. Zamawiający nie określa częstości ubiegania się o płatności oraz minimalnych wartości zaawansowania rzeczowo-finansowego jakie należy osiągnąć aby uzyskać płatności częściowe.

26. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zamianę wpustów deszczowych tworzywowych na wpusty betonowe, które mają większą wytrzymałość?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykonanie wpustów betonowych.

27. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności długości kanalizacji deszczowej pomiędzy dokumentacją techniczną w tym opisem technicznym kanalizacji deszczowej, pkt. 8 (str.26) zestawienie materiałów, a przedmiarem robót.. Prosimy o informację, którą ilość materiałów należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź: W załączeniu poprawiony przedmiar i kosztorys ofertowy.

Odpowiedzi na pytania mają moc wiążącą dla uczestników postępowania i stanowią uzupełnienie specyfikacji warunków zamówienia.

W związku z udzielonymi odpowiedziami zamawiający nie wydłuża terminu składania ofert.