



- Uwagi:
- 1) Nie łączyć przewodu PE linii zasilających z konstrukcjami uszynionymi.
 - 2) Oprawy oświetleniowe i komory sygnalizacyjne wykonane w II kasie ochronności.