

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Dostawa koksu przemysłowo-opałowego oraz mialu węglowego do celów energetycznych dla 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu”.
Nr sprawy 22/2020.

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający – 33 Baza Lotnictwa Transportowego w Powidzu informuje, że w dniu 18.11.2020 r. wpłynęły od Wykonawców zapytania do postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia o następującej treści:

Pytanie nr 1:

Czy moc instalacji grzewczej, w której spalany będzie mial węglowy ma moc nominalną powyżej 1 MW?

Pytanie nr 2:

W związku z faktem, iż od dnia 01.07.2020 r. obowiązuje zakaz sprzedaży mialów węglowych przeznaczonych do zużycia w gospodarstwach domowych i w instalacjach spalania o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW (tzw. rynek komunalno-bytowy), proszę o udzielenie informacji, czy Państwa kotłownia, w której będzie spalany mial węglowy, posiada moc cieplną min. 1MW ?

Odpowiedź na pyt nr 1 i nr 2:

Zamawiający informuje, że:

moc instalacji grzewczej, w której spalany będzie mial węglowy wynosi powyżej 6 MW (2 kotły po 3 198 kW każdy)

Wykonawcy są związani wszelkimi modyfikacjami i wyjaśnieniami do treści SIWZ zamieszczonymi na stronie internetowej.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż **termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.**



DOWÓDCA

płk pil. dr inż. Krzysztof SZYMANIEC