



Warszawa, dnia 2021-01-28

**MAZOWIECKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**
02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 40

WZ.5595.819.1.2020

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 § 1, art. 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) oraz art. 6a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 961), w związku z § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.), po rozpatrzeniu „*Ekspertyzy stanu ochrony przeciwpożarowej budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ostrołęce, przy ul. Oświatowej 1, 07-410 Ostrołęka*”, wykonanej przez rzeczoznawców: budowlanego – mgr inż. Mirosława Grzyba oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – inż. Wiesława Wyszowskiego, nadesłanej przez Prezydenta Miasta Ostrołęki –

wyrażam zgodę

na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób niż to określono w przepisach techniczno-budowlanych dla przedmiotowego niskiego budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ostrołęce, przy ul. Oświatowej 1, polegający na:

1. Rozszerzeniu systemu do wykrywania dymu w klatce schodowej na korytarze i wyposażenie w sygnalizatory optyczno-akustyczne na każdej kondygnacji.
2. Wyposażeniu poziomych i pionowych dróg ewakuacyjnych w budynku w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne o natężeniu oświetlenia 5lx.
3. Wykonaniu dodatkowych opraw oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego nad drzwiami wyjściowymi z budynku.
4. Wyposażeniu poziomych i pionowych dróg ewakuacyjnych w budynku w podświetlane znaki ewakuacyjne, wskazujące kierunki ewakuacji.
5. Zastosowaniu samozamykaczy w drzwiach do pomieszczeń przylegających do dróg komunikacji ogólnej (za wyjątkiem higieniczno-sanitarnych);

Powyższe inne rozwiązania w stosunku do wymaganych przepisami techniczno-budowlanymi, odnoszą się do przypadków wskazanych w tych przepisach, określonych w pkt. 5.3. „*Ekspertyzy...*”, tj.:

- 1) Pozostawienie wysokości stopni w klatki schodowej od 0,155m do 0,166 m, przy wymaganej wysokości 0,150 m;
- 2) Pozostawienie długości dojścia ewakuacyjnego od 14,58 do 17,40m przy dopuszczalnej długości nie większej niż 10 m;
- 3) Pozostawienie drzwi ewakuacyjnych zewnętrznych w szczycie budynku (strona

prawa) o szerokości w świetle 0,97m, przy wymaganej szerokości 1,20m;

- 4) Pozostawienie drzwi ewakuacyjnych zewnętrznych z pomieszczenia technicznego o szerokości w świetle 0,88m, przy wymaganej szerokości 0,90m;
- 5) Pozostawienie drzwi do WC o szerokości od 0,70 m, przy wymaganej szerokości co najmniej 0,80 m;
- 6) Pozostawienie w ścianie oddzielenia przeciwpożarowego otworów okiennych bezklasowych na II i III kondygnacji.

przy równoczesnym zrealizowaniu wszystkich pozostałych wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) odstąpiono od szczegółowego uzasadnienia z uwagi na fakt, iż postanowienie w całości spełnia żądanie strony, nie mniej jednak organ wskazuje, że:

Ponadto organ wskazuje, że:

- postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów budowlanych i projektów wykonawczych, w tym urządzeń przeciwpożarowych, uzgodnionych z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz stosownych pozwoleń;
- postanowienie wyraża zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób, niż określono w przepisach techniczno-budowlanych wyłącznie dla przypadków wymienionych w postanowieniu;
- pozostałe, ewentualne nieprawidłowości w zakresie przepisów techniczno-budowlanych oraz o ochronie przeciwpożarowej, nie wymienione w postanowieniu, wymagają realizacji zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej;
- postanowienie należy rozpatrywać łącznie z „Ekspertyzą....”.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przysługuje stronie zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, ul. Podchorążych 38 w Warszawie, wniesione za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

Załączniki:

1. Informacja o ochronie danych osobowych w postępowaniu administracyjnym.
2. Ekspertyza techniczna – 2 egz. (Wnioskodawca).

Otrzymują:

- ① Urząd Miasta Ostrołęki
Plac gen. J. Bema 1
07-410 Ostrołęka

2. a/a

Do wiadomości:

1. Komendant Miejski PSP
w Ostrołęce

Województwo Mazowieckie
KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
z up.
st. bryg. mgr inż. Artur Gonera
Zastępca Komendanta