



Do Wykonawców

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa układu komunikacyjnego w centrum Czerska”

Ogłoszenie nr 2024/BZP 00402928/01 z dnia 2024-07-09

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2024/BZP 00433807/01 z dnia 2024-07-29

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2024/BZP 00441688/01 z dnia 2024-08-01

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanego przez Wykonawcę pytania:

Pytanie 1

Proszę o załączenie do dokumentacji rysunku wiaty rowerowej (poz 59 d.1.14 przedmiaru) bądź wskazanie konkretnej wiaty, którą należy skalkulować w ofercie. W pozycji przedmiaru nr 60 d.1.14 występują stojaki rowerowe. Proszę o określenie jakie stojaki przyjąć do kalkulacji (na ile rowerów, z jakiego materiału, jaki kształt).

Odpowiedź:

Zamawiający poniżej wskazuje przykładową wiatę dla rowerów wraz ze stojakami.

Charakterystyka:

- szkło hartowane 8 mm
- szyby montowane w uchwytych
- dach płaski z blachy trapezowej
- attyka z blachy płaskiej
- konstrukcja stalowa ocynkowana
- główne profile o przekroju 100x100 mm
- malowanie proszkowe na kolor z palety RAL

Długość wiaty (ściana tylna):

- 8,44 m (6-modułowa) (16-20 rowerów)

Szerokość wiaty:

- ściana boczna 2,88 m
- dach 2,96 m

Wysokość wiaty:

- 2,4 m

Stojak rowerowy UPN

- wykonany ze stali nierdzewnej
- z poprzeczką
- szerokość 100 cm
- wysokość 80 cm
- rura o średnicy 5 cm



Pytanie 2

Czy Zamawiający posiada projekty br. sanitarnej w wersji edytowalnej? Jeżeli tak prosimy o udostępnienie w celu ułatwienia wyceny prac.

Odpowiedź:

W załączeniu PZT w wersji edytowalnej

Pytanie 3

Czy Zamawiający dysponuje profilami odcinków sieci kanalizacji deszczowej dla Placu Kalinowskich, Targowiska, ul. Dr Zielińskiego, ul. Rynkowej, ul. Gen. Józefa Hallera? W dokumentacji udostępniono profile jedynie dla al. 1000-lecia. Prosimy o udostępnienie powyższej dokumentacji.

Odpowiedź:

W załączeniu profile podłużne dla kanalizacji deszczowej

Powyższe wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część SWZ.

Z poważaniem,

Z up. Burmistrza

Małgorzata Wojciechowska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załączniki:

1) Załącznik do wyjaśnień.

Otrzymują:

1) strona prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/czersk>

2) a/a

sporządziła: Arleta Matusik