

## Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Nr sprawy: **BZK.5535.14.2021**

### Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zapytania ofertowego jest demontaż 2 kompletów klimatyzatorów ściennych oraz sprzedaż, dostarczenie, montaż i uruchomienie nowych urządzeń klimatyzacyjnych w budynku Urzędu Miasta Ostrołęki z siedzibą przy Pl. gen. J. Bema 1 w Ostrołęce – 2 komplety urządzeń firmy Rotenso, model Jato 11,7 kW, składające się z jednostki wewnętrznej (J120Wi) i zewnętrznej (J120Wo) wraz ze sterownikiem centralnym i sterownikiem pracy naprzemiennej.

Do schłodzenia przeznaczone jest pomieszczenie serwerowni, tj. pokój nr 102 na pierwszym piętrze ww. budynku w którym nie ma windy.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- a) demontaż 2 kompletów starych klimatyzacji- jednostka wewnętrznej i zewnętrzna,
- b) montaż 2 nowych kompletów klimatyzatorów,
- c) montaż systemu sterowania zapewniającego pracę klimatyzacji w systemie redundantnym,
- d) montaż sterownika centralnego pozwalającego na sterowanie dwoma jednostkami wewnętrznymi.

Zadanie obejmuje wykonanie wszystkich prac powyżej wskazanych oraz tych, które nie zostały wskazane, a są konieczne i niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zadania.

Wykonawca po zakończeniu prac zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu zgodnie z Polskimi Normami, obowiązującymi przepisami: karty katalogowe, karty gwarancyjne, certyfikaty, deklaracje zgodności, atesty.

**Kod CPV:** 45331220-4 - Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych