

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie, zawiadamia, iż w postępowaniu na zadanie pn. „*Adaptacja części pomieszczeń na poziomie piwnicy na pracownie wodolecznictwa i odnowy biologicznej*” wpłynęły zapytania dotyczące wyjaśnienia zapisów SWZ.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021, poz. 1129) Zamawiający udziela odpowiedzi na przesłane zapytania.

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIE 1

W wyjaśnieniach z dnia 10.12.2021r. "drzwi aluminiowe szklane 90x205" - Drzwi wewnętrzne na korytarzu jak istniejące drzwi na korytarzu, profil aluminiowy zimny, szklone pojedynczo - szkło bezpieczne, 2-skrzydłowe, słupek ruchomy, minimalna szerokość skrzydła większego w prześwicie 0,9m, klamka, zamek patentowy, samozamykacz. Należy rozumieć że są to drzwi dwuskrzydłowe, proszę o określenie szerokości otworu do zabudowy drzwiami dwuskrzydłowymi.

Zamawiający informuje, że szerokość korytarza w miejscu montażu drzwi wynosi 1,40 m.