



13	Gazomierz	
12	Zestaw redukcyjny 11 stopnia	
11	Rura PE	
10	Zestaw redukcyjny 1 stopnia	
9	Zawór kulowy kalibracyjny PN25	
8	Szafka gazowa	
6	Pozamontował pływający	wyposażenie zbiornika
5	Zawór bezpieczeństwa	wyposażenie zbiornika
4	Zawór poboru wody ciepłej	wyposażenie zbiornika
3	Zawór poboru wody gaz. z rurką max napowietrzenia	wyposażenie zbiornika
2	Zawór napowietrzenia	wyposażenie zbiornika
1	Zbiornik ciśnieniowy	wg dokumentacji producenta

ZACISK DO AUTOCYSTERNY PRZY ZBIORNIKACH STANDARDOWYCH FIRMY GASPOL



- UWAGI:
- Zbiornik mocować do płyty betonowej bednarką lub pasami transportowymi z klamrą zaciskową poprzez fundamentowe śruby rozporowe
 - w przypadku braku możliwości wykonania płyty fundamentowej na danej głębokości ze względu na poziom wody gruntowej istnieje możliwość yłania płyty w wykopie o mniejszej głębokości przy zachowaniu przykrycia 0,5 m
 - Zbiornik należy obsypywać piaskiem drobnoziarnistym - min. warstwa piasku wokół zbiornika 0,3m
 - Wzdłuż powierzchni styku ze zbiornikiem pas mocujący powinien być umieszczony w rękawie ochronnym
 - Wymiary płyty fundamentowej 3,5x4,0x0,2 m

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	 Architega Sp. z o.o. ul. Nowy Świat 33 lok.13, 00-029 W-wa tel. 698684895, biuro@architega.com, www.architega.com		
ADRES:	Dom Pomocy Społecznej ul. Poznańska 98, 88-230 Piotrków Kujawski		
INWESTOR:	Dom Pomocy Społecznej ul. Poznańska 98, 88-230 Piotrków Kujawski		
	Imię i Nazwisko, nr uprawnień i specjalność	data i podpis	
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Stanisław Woźniak NE UPR: MAZ/0205/PWOS/06	02.2024	
SPRAWDZAŁ:	mgr inż. Dorota Traczyk NR UPR: MAZ/0422/PBS/16	02.2024	
NAZWA:	PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU HYDROFORNI NA BUDYNEK KOTŁOWNI Z NIEZBĘDĄ INFRASTRUKTURA		
NAZWA RYSUNKU:	INSTALACJA GAZOWA SCHEMAT ZBIORNIKA		
FAZA:	PROJ. TECHNICZNY ZE SZCZEG. PROJ. WYK.		
BRANŻA:	SANITARNA		
DATA:	02.2024	SKALA: NWS	NR RYSUNKU: 23-067-PT- IS-IG-03
STRONA:			
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. KOPIOWANIE I ROZPOWYSZCZANIE BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ JEST NIEDOZWOLONE.			