

Grudziądz, dnia 11.03.2024 r.

WIR.271.13.2024

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dotyczy: wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane związane z wykonaniem instalacji elektrycznej ogólnego przeznaczenia oraz instalacji sieci strukturalnej w budynku Urzędu Stanu Cywilnego ul. Mickiewicza 28/30, w ramach zadania pn: „Modernizacja sieci lokalnej wraz z infrastrukturą teleinformatyczną w budynkach Urzędu Miejskiego oraz instalacji elektrycznej ogólnego przeznaczenia i SAP w budynku Urzędu Stanu Cywilnego”.

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (*t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.*) w odpowiedzi na zapytanie, Zamawiający informuje:

Pytanie:

W Załączniku nr. 5 „Dokumentacja projektowa”, Zamawiający projektuje zastosowanie kabla elektrycznego YDY 4x2,5 do wykonania instalacji dedykowanych. Do wykonywania w/w instalacji stosuje się kabel YDY 3x2,5mm Proszę o uzasadnienie użycia kabla YDY 4x2,5.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że do instalacji dedykowanych należy zastosować kabel YDY 4x2,5, zgodnie z dokumentacją projektową. Czwarta żyła jest dodatkową.

/-/ Prezydent Grudziądza