YAKY 4x120mm² w DVK-110
L=33/39m

Proj. RG
po przebudowie
i wyniesieniu
na zewnątrz budynku
Zestaw należy zadaszyć.

Istn. RG
do wyniesienia
na zewnątrz budynku

TB-MAGAZYN
PROJEKT

WG

WG

DFe-8mm
instalacja odgromowa

ZK-1

ZK-2

ZK-3

ZK-4

YAKY 4x120mm² w DVK-110
L=26/30m

Przykładowa konstrukcja stalowa
wiaty- zadaszenia agregatu
oraz zestawu skrzynkowego



Agregat 60 kVA+SZR
z autostartem
PROJEKT

Zadaszenie-wiata
konstrukcja - niepalna
PROJEKT

ZK+ZL-istn.

YAKY 4x120mm² w DVK-110
L=33/39m



Agregat 60 kVA+SZR
z autostartem
PROJEKT



Temat:	**Remont budynku oczyszczalni ścieków w Ustrobnej**	
Inwestycja:	**Ustrobna dz. nr ew. 585/2**	
Inwestor:	**GMINA WOJASZÓWKA, Wojaszówka 115, 38-471 Wojaszówka**	
Nazwa rysunku:	Plan zagospodarowania terenu oraz schemat blokowy zasilania	Skala: 1:500