

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest :

Dostawa sprężarki śrubowej dla Ciepłowni w Koronowie ul. Al. Wolności 3D.

Wymagane parametry:

-Wydajność-900 l/min

-pojemność zbiornika -500 litrów

-moc silnika 7,5 kW

-ciśnienie max-10 bar

-napięcie zasilania -400V

-zbiornik ciśnieniowy ocynkowany

-elektromagnetyczny wyrzutnik kondensatu

-stacja przygotowania powietrza klasa 1.4.1 wg normy ISO 8573-1(osuszacz powietrza)

Zakres usługi

-dostawa nowej sprężarki wraz z instrukcją obsługi, DTR urządzenia w języku polskim

-serwis w okresie gwarancji

-minimalny termin gwarancji-36 miesięcy