

Projektowane zwiększenie mocy przyłączeniowej do 18kW

TE- TABLICA ROZDZIELCZA BUDYNKU
w obudowie wewnętrznej na 72 moduły

Un=3x230/400V, TN-S, Ps=18kW,

ZACHOWAĆ RÓWNOMIERNOŚĆ OBCIĄŻENIA
POSZCZEGÓLNYCH FAZ

ochrona przed porażeniem elektrycznym przy uszkodzeniu:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
BARDZO NISKIE NAPIĘCIE ZASILANIA-
obwody silników TU



