

Dostawa i montaż klimatyzacji w gabinetach zabiegowych Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego  
w Andrychowie

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego, dalej „Zamawiający” informuje, że w postępowaniu zostały złożone pytania i poniżej podaje treść pytań i udzielonych odpowiedzi.

Wyjaśnienia stanowią integralną część zapytania ofertowego.

**1. Proszę o udostępnienie kopii projektu pomieszczeń, o których mowa w OPZ.**

Projekty pomieszczeń zostały udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

**2. W klimatyzatorach typu split jednostki wewnętrzne zasilane są z jednostek zewnętrznych. Wobec tego to jednostki zewnętrzne powinny być podłączone do gniazdek. Proszę o wyjaśnienie niezgodności**

Zamawiający dopuszcza oba rozwiązania.

**3. W OPZ jest mowa o przeglądach czy należy je ująć je w cenie oferty?**

Przeglądy należy uwzględnić w cenie oferty.

**4. Ile razy w roku należy wykonywać przeglądy?**

Przeglądy i serwis należy wykonywać zgodnie ze wskazaniami producenta urządzeń, jednakże nie rzadziej niż raz w roku.

**5. Proszę o udostępnienie rzutów**

Projekty pomieszczeń zostały udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

**6. Skropliny można odprowadzić grawitacyjnie czy trzeba zamontować pompki skroplin ?**

Skropliny można odprowadzić grawitacyjnie, jak również wspomagając pompkami skroplin. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej pomieszczeń po uprzednim złożeniu wniosku o chęć jej przeprowadzenia. Wniosek należy skierować do Zamawiającego za pośrednictwem strony internetowej prowadzonego postępowania w terminie nie późniejszym niż do 28.11.2024 r. do godz. 12.00.

**7. Proszę podać orientacyjną długość instalacji chłodniczej dla każdego z klimatyzatorów.**

Należy wykonać orientacyjne pomiary na podstawie rzutów pomieszczeń udostępnionych na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej pomieszczeń po uprzednim złożeniu wniosku o chęć jej przeprowadzenia. Wniosek należy skierować do Zamawiającego za pośrednictwem strony internetowej prowadzonego postępowania w terminie nie późniejszym niż do 28.11.2024 r. do godz. 12.00.

**8. Proszę podać orientacyjną długość instalacji odprowadzenia skroplin dla każdego z klimatyzatorów.**

Należy wykonać orientacyjne pomiary na podstawie rzutów pomieszczeń udostępnionych na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej pomieszczeń po uprzednim złożeniu wniosku o chęć jej przeprowadzenia. Wniosek należy skierować do Zamawiającego za pośrednictwem strony internetowej prowadzonego postępowania w terminie nie późniejszym niż do 28.11.2024 r. do godz. 12.00.

**9. Proszę podać orientacyjną długość instalacji elektrycznej dla każdego z klimatyzatorów (relacji źródło zasilania- jednostka zewnętrzna).**

Należy wykonać orientacyjne pomiary na podstawie rzutów pomieszczeń udostępnionych na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej pomieszczeń po uprzednim złożeniu wniosku o chęć jej przeprowadzenia. Wniosek należy skierować do Zamawiającego za pośrednictwem strony internetowej prowadzonego postępowania w terminie nie późniejszym niż do 28.11.2024 r. do godz. 12.00.

**10. Ile osób znajduje się w pomieszczeniach, od której strony świata są okna, ile urządzeń wydzielających ciepło jest w pomieszczeniach oraz jakie?**

W pomieszczeniu znajduje się 1 – 3 osób, nie jest to pobyt stały; rzuty są zorientowane na północny – wschód, w każdym gabinecie znajduje się mała lodówka do przechowywania lekarstw (wym. ok. 50 x 50 cm).