



ZP.260.16.2021.3.JP

Gdynia, dn. 03.12.2021 r.

Do uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania EZP/578/2021 na realizację robót budowlanych pn. „Rozbudowie sieci ciepłowniczej z wysokosprawnej kogeneracji na terenie dzielnicy Chwarzno – Wiczlino w Gdyni etap 3 i 4”.

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2021 poz. 1129 z późniejszymi zmianami), informuję, że w dniu 03.12.2021 r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie o następującej treści:

- 1. Zgodnie z projektem technicznym należy stosować zawory kulowe odcinające jarzmowe preizolowane. Czy ze względu na brak dostępności takiego wyrobu dla średnicy DN 125, Zamawiający dopuści zawory DN125 pełnoprzelotowe bez kuli jarzmowej?*

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zawory kulowe DN125 pełnoprzelotowe bez kuli jarzmowej.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Zakładu Logistyki Zakupów


mgr Tomasz Szatucki

