



## URZĄD GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI

ZP.271.30.2022/1

Juszkowo, 09.08.2022 r.

### ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

(pytania nr 1-3)

dotyczy: postępowania pn. Przebudowa ulicy Makowej w Straszynie, nr postępowania ZP.271.30.2022

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2021 r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiający, w odpowiedzi na złożone wnioski, udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

#### **Pytanie nr 1:**

Wg. przekroju normalnego „przekrój typowy – ZJAZD” zjazd jest ograniczony z obu stron krawężnikiem betonowym 15x30cm. Wg. przekroju normalnego „zjazd z kostki betonowej” zjazd ograniczony jest od strony jezdni krawężnikiem najazdowym 15x22cm. W części opisowej podano zakończenie zjazdu za pomocą opornika betonowego 12x25cm. Proszę o potwierdzenie, że zjazd od strony jezdni należy wykonać z krawężnika najazdowego, natomiast od istniejącego terenu z opornika betonowego.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że zjazd od strony jezdni należy wykonać z krawężnika najazdowego, natomiast od istniejącego terenu z opornika betonowego.

#### **Pytanie nr 2:**

Wg. rysunku nr 3.1 Przekroje normalne warstwa wiążąca wynosi 5cm, natomiast wg. części opisowej należy ją wykonać o grubości 8cm. Proszę o potwierdzenie, że warstwę wiążącą należy wykonać o grubości 5cm.

#### **Odpowiedź:**

Warstwę wiążącą należy wykonać o grubości 8 cm.

#### **Pytanie nr 3:**

Wg. przedmiaru należy zamontować 5 znaków. Na rysunku Stałej Organizacji Ruchu wskazane jest umiejscowienie jednego znaku pionowego. Proszę o potwierdzenie, że załączony rysunek Stałej Organizacji Ruchu (nazwa pdf: organizacja ruchu) jest rysunkiem aktualnym.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż załączony rysunek SOR jest aktualny. Wycenę należy wykonać zgodnie z załączonym projektem.

Powyższe wyjaśnienia Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić przy sporządzeniu oferty.



## **URZĄD GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI**

Niniejsze pismo stanowi integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia i nie modyfikuje jej treści w sposób prowadzący do zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

Rozdzielnik:

1. Strona internetowa prowadzonego postępowania
2. a/a

Sporządziła: Kornelia Kunc