SZACHT WINDOWY SW
skala 1:25



SZACHT WINDOWY SW
skala 1:25



A-A
SZACHT WINDOWY SW
skala 1:25



B-B
SZACHT WINDOWY SW
skala 1:25





NR18 #10 L=1130mb

UWAGA:
1. Podano długość łączną dla jednego pręta.
2. W długości uwzględniono naddatki na zakłady.



WIENIEC WW
25x25cm, L=40,8mb
skala 1:25



NR1 4#12 L=49,0mb

UWAGA:
1. Podano długość łączną dla jednego pręta.
2. W długości uwzględniono naddatki na zakłady.

NADPROŻE NW-1
szt-2
skala 1:25



NADPROŻE NW-2
szt-1
skala 1:25



NADPROŻE NW-3
szt-1
skala 1:25



UWAGA:
Z INFORMACJI UZYSKANYCH Z MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH ZAŁOŻONO POSZERZENIE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH W MIEJSCU ŁAW O 10CM. W PRZYPADKU USTALENIA INNYCH SZEROKOŚCI ŁAW FUNDAMENTOWYCH NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z BIUREM PROJEKTOWYM W CELU ZAPROJEKTOWANIA ROZWIĄZANIA ZAMIENNEGO POSADOWIENIA SZACHTU WINDOWEGO.

UWAGA:
1. Poziomy posadowienia fundamentów oraz wymiary szybu windowego sprawdzić z rysunkami architektury i wytycznymi dostawcy urządzenia.
2. Roboty fundamentowe wykonać pod nadzorem uprawnionego geologa.
3. Płytę fundamentową oraz zewnętrzne ściany poniżej poziomu terenu wykonać wg technologii betonu szczelnego zgodnie z wytycznymi przyjętego systemu.
4. Wszystkie fundamenty i ściany piwnic od strony gruntu należy zabezpieczyć izolacją przeciwwilgociową wg wytycznych zawartych w opisie technicznym i na rysunkach części architektonicznej.
5. Odbioru dna wykopu powinien dokonać uprawniony geolog.
6. W przypadku wystąpienia w poziomie posadowienia gruntów organicznych lub warstw nasypu niebudowlanego, niestanowiących gruntów nośnych należy je zastąpić pospółką piaskowo-żwirową zagęszczoną warstwami do min. Is=0,97.
7. Przy wykonywaniu fundamentów należy uwzględnić dodatkowe wytyczne pozostałych branż dotyczące np.: przebić w ścianach, uziomów itp. Nie dopuszcza się wykonywania przebić w stopach i ławach fundamentowych.
8. Pod fundamentami wykonać podbudowę z chudego betonu klasy min. B10 gr. 10cm.
9. Z płyty fundamentowej wypuścić startery ścian żelbetowych. Startery wg poszczególnych w.w. pozycji.
10. Na rysunkach zaznaczono orientacyjne umiejscowienie przebić na instalacje. Dokładne umiejscowienie przebić oraz rury osłonowe wg projektów branż instalacyjnych.
11. Promienie odgięć prętów zbrojenia głównego wg wytycznych normowych: 4ϕ dla ϕ <20mm i 7ϕ dla ϕ >20mm
12. Przed pocięciem prętów zbrojeniowych należy sprawdzić wszystkie długości i ilości.
14. Długości strzemion oraz prętów zagiętych podano jako długości zewnętrzne.
14. Zbrojenie wieńców w miejscu nadproży i belek należy łączyć na zakład min. 50cm z prętami nadproży i belek. W miejscu łączenia prętów rozstaw strzemion zagęścić do połowy.
15. W stropach i fundamentach należy uwzględnić dodatkowe elementy podparcia zbrojenia górnego, które nie zostały uwzględnione w zestawieniu.
16. W szybie wykonać otwory na wentylację, instalacje, otwory drzwiowe wg rysunków architektury i opracowań branżowych, zgodnie z wytycznymi montażu przyjętych urządzeń.
17. W nadszybiu osadzić haki montażowo-serwisowe, wg wytycznych dla przyjętych urządzeń.

BETON: C20/25
Klasa konstrukcji: S4
STAL ZBROJENIOWA: # A-IIIN (B500 B)

PŁYTA PODSZYBIA: XC1/XC2 (góra/dół)	OTULINA: c_{min}=25mm / c_{min}=50mm
ŚCIANY: XC1/XC1 (wew/zew)	OTULINA: c_{min}=30mm / c_{min}=30mm
NADSZYBIE: XC3/XC1 (góra/dół)	OTULINA: c_{min}=30mm / c_{min}=30mm

RYSUNKI KONSTRUKCJI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI ARCHITEKTURY I RYSUNKAMI BRANŻOWYMI. WSZYSTKIE POZIOMY I WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ Z RYSUNKAMI ARCHITEKTURY.

RYSUNKI KONSTRUKCJI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI ARCHITEKTURY I RYSUNKAMI BRANŻOWYMI.
WSZYSTKIE POZIOMY I WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ Z RYSUNKAMI ARCHITEKTURY.
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA SZACHTU WINDOWEGO PROJEKT NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ Z WYTYCZNYMI ZAMOWIONEGO DŹWIGU.

BET-STAL PROJEKT
Konrad Woźniak
ul. Bławatkowa 17, 35-605 Rzeszów
biuro@betstalprojekt.pl
tel. 669 567 234

Inwestor :
Gmina Miasto Krosno
ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno

Lokalizacja inwestycji :
Zespół Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośnie
ul. Rzeszowska 10

Tytuł opracowania :
BUDOWA WINDY PRZY BUDYNKU SZKOŁY ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ I PRZEBUDOWĄ: PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO, PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ, DRENAŻU OPASKOWEGO I PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ

Tytuł rysunku : **SZACHT WINDOWY SW**

Zakres opracowania :	Data opracowania :	Skala rysunku :
PROJEKT WYKONAWCZY	IV 2024	1:25

Zespół projektowy :	Nr uprawnień budowlanych :	Podpis :	Nr rysunku :
KONSTRUKCJA :			
Projektował: **mgr inż. Konrad Woźniak**	PDK/0088/PWOK/20		K-5
Sprawdził: **mgr inż. Artur Bęben**	PDK/0181/POOK/12		