

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce
tel.: /041/3676796
www.mosir.kielce.pl
<https://platformazakupowa.pl/pn/mosir.kielce>

**WSZYSCY WYKONAWCY
WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SWZ**

N. ZP.2.26. 82.2023

Dotyczy postępowania prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn.zm.) pn: Dostawa i montaż ekranu diodowego (telebimu) z kompletnym osprzętem i oprogramowaniem na Halę Legionów przy ul. Drogosza 2 w Kielcach

Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zamówienia wraz z wyjaśnieniem.
W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

Pytania i odpowiedzi

1. Wykonawca prosi o fotografie i dokumentację techniczną ściany będącej miejscem montażu. Prosimy również o informacje na temat istniejącej infrastruktury zasilającej i sygnałowej, szczególnie odległości typów obecnych przyłączy.

Odp.1. *Rozdzielnia elektryczna jest w pomieszczeniu "magazyn sceny" w pobliżu, gdzie będzie wisiał telebim. Należy zamontować nową skrzynkę z zabezpieczeniami do telebimu i poprowadzić kabel zasilający do telebimu.*

Odległość od rozdzielni do tablicy nie przekracza 30 m. Kable sygnałowe z telebimu do komputera to około 40 m. W załączeniu zdjęcie ściany na której będzie wisiał telebim pod tablicą wyników. Na zdjęciu widoczne są też drzwi wejściowe do magazynu sceny gdzie jest rozdzielnia (pod flagą Kielc).

Drugi plik w formacie DWG pokazuje architekturę hali.

Jednocześnie Zamawiający zaleca, aby Wykonawcy ubiegający się o wykonanie zamówienia przeprowadzali wizję lokalną, celem dokładnego zapoznania się z przedmiotem zamówienia.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że powyższe odpowiedzi i wyjaśnienie nie powodują zmiany zaproszenia do składania ofert.

Z poważaniem,
Przemysław Chmiel – Dyrektor MOSiR Kielce

DYREKTOR

mgr Przemysław Chmiel