



## Szczegół montażu kratki nawiewnej z puszką rozprężną w suficie odejście od kanału okrągłego



UWAGA:

- długość kanałów elastycznych 0,5 - 1,0 m

## Szczegół montażu kratki wyciągowej i przepustnicy w suficie



UWAGA:

- długość kanałów elastycznych 0,5 - 1,0 m
- długość odcinka prostego przed przepustnicą 3D, za przepustnicą 1D



BIPROINSTAL

Rafał Marciniak

tel. 514 908 159, e-mail: rafal.marciniak@biproinstal.pl

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWAMI AUTORSKIMI.

POWIELANIE LUB WYKORZYSTYWANIE NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM BEZ ZGODY WŁAŚCIELA DOKUMENTACJI JEST ZABRONIONE.

PROJEKT:

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA POZIOMIE PRZYZIEMIA, II ORAZ III PIĘTRA BUDYNKU A, UNIwersYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 10, WRAZ Z BUDOWĄ NOWEJ KLIMATYZACJI DLA CZĘŚCI BUDYNKU A ORAZ PRZEBUDOWĄ INSTALACJI WENTYLACYJNEJ DLA STREFY KUCHNI I SALI WYKŁADOWEJ W PRZYZIEMIU BUDYNKU A

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

AL. NIEPODLEGŁOŚCI 10,  
61-875 POZNAŃ

INWESTOR:

UNIwersYTET EKONOMICZNY W POZNANIU

TYTUŁ RYSUNKU:

SZCZEGÓŁY CZ.2 – INSTALACJA WENTYLACJI

|                             |                  |         |
|-----------------------------|------------------|---------|
| PROJEKTANT:                 | UPRAWNIENIA:     | PODPIS: |
| mgr inż. Rafał Marciniak    | MAZ/0425/PWBS/15 |         |
| SPRAWDZAJĄCY:               | UPRAWNIENIA:     | PODPIS: |
| mgr inż. Marcin Łukaszewski | LOD/1665/POOS/11 |         |
| ASYSTENT:                   | UPRAWNIENIA:     | PODPIS: |
| mgr inż. Joanna Pysera      |                  |         |

|           |       |        |         |                  |             |         |
|-----------|-------|--------|---------|------------------|-------------|---------|
| BRANŻA:   | FAZA: | SKALA: | DATA:   | ROZMIAR ARKUSZA: | NR RYSUNKU: | STRONA: |
| SANITARNA | PT    | (...)  | 08.2023 | 210X297          | SW05.8      |         |