

Do uczestników postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia: Przebudowa i budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Skorupki dz. 22, 19/1, 19/2, 15,2 obręb 95 w Bydgoszczy- PP/17/2019 (ID 209447)

KPEC Spółka z o.o. informuje, że w dniach 28-29.03.2019 r. do ww. postępowania wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie 1

Proszę o informację czy należy zdemontować rury na całej długości sieci czy tylko po trasie? ‘

Odpowiedź:

Istniejące przebudowywane przyłącze należy zdemontować zgodnie z oznaczeniami wg rys. nr 1

Pytanie 2

Proszę o informację czy rury preizolowane należy oskrobać z pianki czy jako preizolat przewieść na magazyn KPEC?

Odpowiedź:

Materiały z demontażu należy oczyścić i w przypadku zakwalifikowania przez Zamawiającego materiału jako nadający się do dalszego użytku, przekazać do magazynu Zamawiającego. Tok postępowania z materiałami z demontażu został opisany we wzorze umowy.


Pytanie 3

Proszę o informację czy Wykonawca ponosi koszty związane z czasowym zajęciem terenu. Z uzgodnień dołączonych do przetargu nie wynikają takie opłaty. Proszę o ewentualne podanie na jakich terenach należy przyjąć opłaty.

Odpowiedź:

Brak opłat związanych z czasowym zajęciem terenu dz. 22, 19/1, 19/2, 15/2 obręb 95 w związku z przebudową i budową przyłącza ciepłowniczego do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Skorupki w Bydgoszczy.

Zamawiający zamieszcza uzgodnienia z właścicielami terenów.

Kierownik
Działu Zamówień Publicznych

Marek Estkowski