

**ODPOWIEDZ:**  
stolarka EI60

drzwi wykonane 90x200cm z nasświetlaniem EI120

okna wykonane o wymiarach jak istniejące 175x115cm, jedno okno (przy czerpni) wykonane jako stałe, drugie z możliwością otwierania.

Z powazaniem,  
**DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Czesku  
Aleksandra Stasinska

Otrzymują:

1. Strona internetowa postępowania: platformazakupowa.pl/pn/czesk
2. a/a