



Przed rozpoczęciem układania przyłączy należy bezwzględnie wykonać odkrytki w miejscach skrzyżowań i włączeń z istn. uzbrojeniem oraz dokładać pomierzyć rzędne ich posadowienia. Dopiero po skontrolovaniu zgodności rzędnych tych przewodów z niniejszym projektem można przystąpić do układania przyłączy.

W przypadku zagłębienia mniejszego niż 1,4m przyłącze kanalizacyjne należy ocieplić łupkami ze styropianu lub pianki poliuretanowej.

Na studni S1 należy zastosować właz żeliwny w przypadku przewidzianego ruchu samochodowego w obszarze lokalizacji studni.

Należy dokładnie zweryfikować rzędna posadowienia istn. odgałęzienia kanalizacyjnego.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Cegielniana 4 tel. 603 570 021, NIP 529-17-62-897 biuro.projektowe@zwik-grodzisk.pl		
OBIEKT	Przyłącze kanalizacyjne al. Marylskiego 190, 05-825 Książenice, dz. 19/42 obr. 0020 Książenice PGR, gmina Grodzisk Maz.		
TREŚĆ RYSUNKU	Plan sytuacyjny przyłącza kanalizacyjnego		
BRANŻA	SANITARNA		
DATA	05.2023	SKALA	1:500

