



LEGENDA:

S1 - Proj. studzienka rewizyjna Ø425mm

Przed rozpoczęciem układania przyłączy należy bezwzględnie wykonać odkrytki w miejscach skrzyżowań i włączyć z istn. uzbrojeniem oraz dokładać pomierzyć rzędne ich posadowienia. Dopiero po skontrolowaniu zgodności rzędnych tych przewodów z niniejszym projektem można przystąpić do układania przyłączy.

W przypadku zagłębienia mniejszego niż 1,4m przyłącze kanalizacyjne należy ocieplić łupkami ze styropianu lub pianki poliuretanowej.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Cegielniana 4
tel. 603 570 021, NIP 529-17-62-897
biuro.projektowe@zwik-grodzisk.pl



OBIEKT

Przyłącze kanalizacyjne

Prosta 16, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
dz. 25/22 obr. 0070 Grodzisk Mazowiecki, gm. Grodzisk Mazowiecki

TREŚĆ RYSUNKU

Plan sytuacyjny przyłącza kanalizacyjnego

BRANŻA

SANITARNA

DATA

04.2022

SKALA

1:500