

Słupsk, dnia 17.10.2024 r.

## SPROSTOWANIE DO WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na sukcesywną dostawę polielektrolitów

nr sprawy: WN1/0357/24

W związku z zaistniałą z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, zmianą parametrów osadu przeznaczonego do odwodnienia, wprowadza się zmianę w pkt 3 lit. c) treści załącznika nr 2 do *Warunków zamówienia na sukcesywne dostawy polielektrolitów na potrzeby odwadniania osadów* w części dotyczącej określenia wymagań technologicznych dla pracy na wirówce odwadniającej (wartości graniczne). Dotychczasowe brzmienie:

- c) maksymalna dawka emulsji nie może przekraczać 34,5kg/t s.m przy przepustowości wirówki 23 m<sup>3</sup>/h i zawartości suchej masy w osadzie odwodnionym – 21% (aktualna zawartość suchej masy w osadzie przefermentowanym 3,2% s.m.)

zastępuje się brzmieniem

- c) maksymalna dawka emulsji nie może przekraczać 40kg/t s.m przy przepustowości wirówki 23 m<sup>3</sup>/h i zawartości suchej masy w osadzie odwodnionym – 21% (aktualna zawartość suchej masy w osadzie przefermentowanym 3,2% s.m.)

Jednocześnie informujemy, że Oferenci którzy przeprowadzili testy skali technicznej na dotychczas obowiązujących warunkach mogą je powtórzyć w uzgodnionym terminie.

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
CZŁONEK ZARZĄDU

*Alina Zimnicka*