



Czersk, 2021-04-19

WZ.271.15.2021

Do Wykonawców

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Budowa drogi dojazdowej do budynku świetlicy wiejskiej w Łęgu-Kolonii**”, (ogłoszenie nr 2021/BZP 00028270/01 z dnia 07.04.2021r.).

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanego przez Wykonawcę pytania:

1. „Jakiego koloru ma być wykonana nawierzchnia? W OPZ jest mowa o kolorze szarym, w opisie technicznym jest mowa o grafitowym.
2. Proszę o udostępnienie rysunków przekrojowych.
3. Działka znajdująca się przy projektowanej drodze jest własnością gminy?
4. Proszę o potwierdzenie iż materiał z korytowania należy przetransportować do 1 km na miejsce inwestora.

Wyjaśniając treść SWZ w przedmiotowym zakresie informuję, że:

1. Należy zastosować kostkę betonową typu „cegiełka” gr. 8 koloru szarego zgodnie z OPZ.
2. Zamawiający nie dysponuje rysunkami przekrojów poprzecznych. Zakres zadania wraz z układem warstw został opisany szczegółowo w Opisie Zakresu Prac:
 - wykonanie warstwy odsączającej z piasku grubości 5 cm;
 - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego kamiennego (frakcja 0-63 mm) grubości 25 cm wraz zagęszczeniem;
 - wykonanie warstwy cementowo-piaskowej gr 3 cm (beton B10) na podbudowie z kruszywa;
 - ułożenie nawierzchni z kostki cegiełki grafitowej z fazą gr 8 cm.
3. Zarówno działka nr 298/2 obręb Łąg Kolonia (teren inwestycji) jak i działka nr 255 Łąg Kolonia (droga gminna) są własnością Gminy Czersk.
4. Wykonawca zobowiązany jest do utylizacji nadmiaru gruntu z korytowania własnym staraniem i na własny koszt zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Z poważaniem,

Z up. Burmistrza
Przewodniczący Ełtych
Naczelnik Wydziału

Otrzymują:

- 1) strona prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/czersk>
- 2) a/a WR