

Bydgoszcz, ³⁰.....września 2025 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę dwóch stacjonarnych zespołów spalinowo-elektrycznych (Spr. nr SSP/TP1/3/D/9)

Informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło pytanie dotyczące treści SWZ, na które zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie o wyjaśnienie treści WET. W punkcie 4.2 podpunkt 9 jest zapis że obudowa powinna posiadać mocowania dedykowane kontenerom. Proszę o wyjaśnienie czy zamawiający ma na myśli że obudową ma być kontener morski 20 stopowy czy zwykłą obudową blaszaną wyciszoną z uchwytami do podnoszenia.

Odp. Zamawiający uszczegóławia zapisy pkt 4.2 podpunkt 9 WET. Wymagana jest obudowa z uchwytami dedykowanymi dla urządzeń dźwigowych dostosowanymi do masy zespołu oraz system unieruchamiania podczas transportu na platformie (samochodowej lub kolejowej).

cz. p. o. SZEFE ZARZĄDU



płk Artur CICHORSKI

Wyk. Sonia Raatz

☎ 261 41 42 85

2025-09-30