

Politechnika Warszawska

KANCLERZ

DZP.261.3.2022

Warszawa, dnia 10.06.2022 r.

Dot.: Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na „Wykonanie przeglądu technicznego i czynności konserwacyjnych urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w Domach Studenckich Politechniki Warszawskiej”, numer referencyjny: ZP.U.ML.20.2022.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej SWZ. Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniem.

Pytanie

Czy warunek z Rozdziału 6, pkt 2.4.2 może być spełniony przez 1 osobę? Jako prezes zarządu posiadam obydwie te uprawnienia więc, czy muszą to być 2 osoby jedna od gaśnic, a druga od hydrantów?

Odpowiedź na pytanie:

Tak, warunek może być spełniony przez 1 osobę posiadającą obydwie te uprawnienia.

dr Jolanta Ewartowska



ul. Noakowskiego 18/20, 00-668 Warszawa
tel. 22 234 6230, 22 234 6695
e-mail: kanclerz.pw@pw.edu.pl