



L1,L2,L3 400V, 50Hz,



TG		TN-S 230V/400V SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
Pi	129,9	
ks	0,38	
Ps	49,36	
Ib	125 A	

Przedsiębiorstwo Ekologiczne "MARKO"						
Marek Masłowski						
	imię nazwisko	branża	nr uprawnień	data	podpis	skala
projektował	mgr inż. Anna Rudzińska	elektryczna	231/83/WBPP	2.12.2019		1:50
sprawdził	mgr inż. Tadeusz Rudziński	elektryczna	231/82/WBPP	2.12.2019		
opracował	mgr inż. Tomasz Muklewicz	elektryczna		2.12.2019		
temat	BUDOWA DOMU OPIEKI NAD MATKĄ I DZIECKIEM - OFIARAMI PRZEMOCY W LEGNICY					stadium
inwestor	MIASTO LEGNICA					PW
obiekt	BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ					nr rys.
adres inwestycji	LEGNICA UIL.PRZEMYSŁOWA OBRĘB FABRYCZNA DZ.690/1					
tytuł rysunku	SCHEMAT TABLICY TG					