



ZZP.2380.66.2022

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego¹, pn.:
Budowa Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu

Informuję, że do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści SWZ. Poniżej Zamawiający przytacza treść zapytań razem z odpowiedziami².

Pytanie nr 37

Czy wykonanie przyłącza ciepłego wchodzi w zakres zamówienia? Jeżeli tak, prosimy o udostępnienie projektu wykonawczego oraz przedmiaru robót dla tego zakresu prac.

Odpowiedź Zamawiającego

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 9 z dnia 10.10.2022 r.

Pytanie nr 38

Prosimy o udostępnienie projektu technologii i automatyki kompaktowego węzła ciepłego, w tym schemat węzła oraz zestawienie urządzeń.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający zamieścił przedmiotową dokumentację na stronie prowadzonego postępowania w dniu 10.10.2022 r. - plik pn. PROJ_WĘZŁA_CO".

Pytanie nr 39

Czy wykonanie przyłącza kanalizacji ogólnospławnej wchodzi w zakres zamówienia? Jeżeli tak, prosimy o udostępnienie projektu wykonawczego oraz przedmiaru robót dla tego zakresu prac.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający zamieścił przedmiotową dokumentację na stronie prowadzonego postępowania w dniu 10.10.2022 r. - plik pn. „PRZYŁ_WOD_KAN”. Roboty dotyczące tego zakresu zostały ujęte w dziale 4 przedmiaru zawartego w dokumentacji wykonawczej.

Pytanie nr 40

Czy wykonanie przyłącza wodociągowego wchodzi w zakres zamówienia? Jeżeli tak, prosimy o udostępnienie projektu wykonawczego oraz przedmiaru robót dla tego zakresu prac.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający zamieścił przedmiotową dokumentację na stronie prowadzonego postępowania w dniu 10.10.2022 r. - plik pn. „PRZYŁ_WOD_KAN”. Roboty dotyczące tego zakresu zostały ujęte w dziale 5 przedmiaru zawartego w dokumentacji wykonawczej.

Pytanie nr 41

Prosimy o udostępnienie projektu budowlanego oraz pozwolenia na budowę.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający udostępnił decyzję o udzieleniu pozwolenia na budowę na stronie prowadzonego postępowania - plik pn. „Decyzja nr 63_Z_20”.

Pytanie nr 42

Prosimy o potwierdzenie, że koszty związane z bieżącą eksploatacją obiektu, w tym obsługa instalacji i urządzeń w czasie trwania gwarancji obciążać będzie Zamawiającego.

¹ na podstawie art. 132 ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. - Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.)

² podstawa prawna - art. 135 ust. 1 i 2 ustawy

Pytanie nr 43

Prosimy o potwierdzenie, że koszt dostawy i wymiany materiałów eksploatacyjnych zużywalnych taki jak filtry, oleje, paski klinowe, baterie itp. w czasie pomiędzy przeglądami serwisowymi urządzeń i instalacji będzie obciążał Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego

Zgodnie z odpowiedzią na pytania nr 11-13 z dnia 10.10.2022 r.

Pytanie nr 44

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający wyraża zgodę na odbycie wizji lokalnej w dniu 13.10.2022. Prosimy o wyznaczenie godziny lub zaproponowanie innego terminu

Odpowiedź Zamawiającego

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2 z dnia 10.10.2022 r.. Nadto Zamawiający zamieszcza dodatkowe zdjęcia oraz film terenu robót - plik pn. „Teren robót”

Pytanie nr 45

Zwracamy uwagę, że jeden z folderów zamieszczonych w dniu wczorajszym, tj. 10.10.2022 na Platformie Zakupowej (folder "PRZYŁ_WOD_KAN.zip") zawiera uszkodzone pliki - „IS02_Plan_stan_obecny_297x600” oraz „IS03_Plan_stan_projektowany_297x600”. Uprzejmie prosimy o udostępnienie nieuszkodzonych plików o wyżej określonych nazwach.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający ponownie zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania przedmiotowe pliki.

Pytanie nr 46

Prosimy o umożliwienie odbycia wizji lokalnej na terenie inwestycji. Zapoznanie się z terenem budowy jest niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty cenowej.

Odpowiedź Zamawiającego

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 44.

Pytanie nr 47

Czy Zamawiający może wskazać proponowane miejsce zaplecza budowy.

Odpowiedź Zamawiającego

Zorganizowanie placu budowy leży po stronie Wykonawcy. Zaplecze budowy należy zorganizować na terenie zaznaczonym kolorem żółtym na zdjęciu nr 1 w dokumentacji fotograficznej załączonej w dniu 10.10.2022 r.

Pytanie nr 48

Prosimy o udostępnienie inwentaryzacji budynków przeznaczonych do rozbiórki.

Odpowiedź Zamawiającego

1) Budynek warsztatowy - oznaczony symbolem i1 na rys. TOM 2_PZT4_ROZBIÓRKI.




Budynek o konstrukcji murowanej z cegły wapiennej. Fundamenty z gruzo-betonu. Jednokondygnacyjny. Dach płaski z płyt korytkowych, kryty papą. Instalacje: co., elektryczna, wod-kan., telefoniczna. Kubatura 464,00 m³, powierzchnia użytkowa 129,00 m².

2) Budynek administracyjny przy budynku warsztatowym - oznaczony symbolem i2 na rys. TOM 2_PZT4_ROZBIÓRKI.



Budynek o konstrukcji murowanej z cegły wapiennej. Fundamenty bloczków betonowych. Schody betonowe. Dwukondygnacyjny. Dach płaski z płyt kanałowych, kryty papą. Instalacje: co., elektryczna, wod-kan, teletechniczna, wentylacyjna mechaniczna. Kubatura 1 657,50 m³. Powierzchnia użytkowa 387,30 m².

3) Budynek garażowy - oznaczony symbolem t1 na rys. TOM 2_PZT4_ROZBIÓRKI.



Budynek o konstrukcji murowanej z cegły wapiennej. Jednokondygnacyjny. Dach płaski z płyt korytkowych, kryty papą. Instalacje: elektryczna, wod-kan. Kubatura 675,70 m³. Powierzchnia użytkowa 228,0 m².

Pytanie nr 49

Prosimy o udostępnienie modelu konstrukcji dachu w formacie rvt. lub ifc

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie dysponuje modelem konstrukcji w formacie rvt lub ifc.