


ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Numer pola	1	2	3	4	5	6	7	8
Stan pola miejscowości	MIK	MIK	MIK	MIK	MIK	MIK	MIK	MIK
Numer pola podprzemiska		transf. 520 KVA	transf. 400 KVA	podnawiacz	zasilajace	MIK	transf. 400 KVA	transf. 520 KVA podprzemiska



Dane znamionowe rozdzielnicy UNICell	
Moc znamionowa	17,5 kV
Moc znamionowa	15 kV
Częstotliwość znamionowa	50 Hz
Prąd znamionowy długi szyn zbierczych	630 A
Prąd znamionowy krótkotrwale wytrzymały I _s	25 kA
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymały	50 kA
Moc znamionowa uzwojenia	75 kVA
Moc znamionowa sterownika	250 VDC
Stopień ochrony	IP4X

Opis: PZO 15/0,4
PGK Zyrardów sp. z o.o.

Tytuł projektu: Elementy rozdzielnic
Schemat obciążalności

Opis	Projektant	Podpis	Opis	Projektant	Podpis	Opis	Projektant	Podpis	Opis	Projektant	Podpis
Projektant			Projektant			Projektant			Projektant		
Opis			Opis			Opis			Opis		
Podpis			Podpis			Podpis			Podpis		
Zaświadczenie nr:			Zaświadczenie nr:			Zaświadczenie nr:			Zaświadczenie nr:		

nr oznaczenia: 1/1
nr rysunku: 101/A