

§ 1

1. Przedmiotem zamówienia jest przegląd techniczny zespołu urządzeń zasilania awaryjnego UPS Cale ST120, agregatu Wilson P200 i układu Samoczynnego Zatężania Rezerwy zasilania (SZR), zwany w dalszej części umowy „usługą”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do umowy.
3. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy, a w szczególności do:
 - a) wykonania przeglądu serwisowo-konserwacyjnego zespołu urządzeń zasilania awaryjnego zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy;
 - b) czyszczenia, kontroli stanu technicznego oraz poprawności działania urządzeń;
 - c) z uwagi na prace prowadzone w czynnym obiekcie, usługę należy przeprowadzić w taki sposób, aby nie dopuścić do przerwania zasilania dla odbiorców UPS-a i agregatu prądotwórczego;
 - d) zapewnienia na czas regeneracji wkładek mocy zastępcze moduły o tej samej mocy;
 - e) uporządkowania miejsca wykonywania usługi - każdego dnia po zakończeniu pracy, naprawienia uszkodzeń powstałych podczas pracy;
 - f) sporządzenia protokołów z wykonanej usługi.
4. Strony ustalają, że wartość umowy nie przekroczy kwoty zł brutto (słownie: zł)
5. W wartości, o której mowa w ust. 4 Wykonawca uwzględni koszt:
 - a) czynności, o których mowa w ust. 1 - 3;
 - b) urządzeń, materiałów i elementów eksploatacyjnych użytych do wykonania usługi;
 - c) napraw, części, utylizacji, transportu, dojazdu do i z obiektu Zamawiającego oraz pozostałe koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym podatek VAT.
6. Wykonawca zobowiązuje się do:
 - a) przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów p. póź.,
 - b) wykonywania prac z zachowaniem bezpieczeństwa i szczególnej ostrożności oraz w sposób gwarantujący ochronę przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. W przypadku, gdy w wyniku niewłaściwego prowadzenia prac przez Wykonawcę nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej i prywatnej, Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność.
7. Ryzyko uszkodzenia / utraty urządzeń podczas ich przeglądu ponosi Wykonawca.
8. Wykonawca gwarantuje, że materiały użyte do wykonania usługi będą nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz będą posiadały termin gwarancji o długości wskazanej w § 3 ust. 1.
9. Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest Komenda Stołeczna Policji ul. Nowolipie 2 w Warszawie.

§ 2

1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.
2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w terminie do dnia 30 dni roboczych od daty podpisania umowy.
3. Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru nie później niż 3 dni robocze przed planowanym zakończeniem prac pisemnie na adres: Wydział Teleinformatyki Komendy Stołecznej Policji ul. Nowolipie 2; 00-150 Warszawa, fax. 22..... lub drogą elektroniczną na adres e-mail:@ksp.policja.gov.pl

4. Zamawiający przystąpi do odbioru przedmiotu zamówienia w ciągu 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.
5. Po wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca uruchomi i przetestuje urządzenia zasilania awaryjnego w obecności upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego.
6. Zamawiający dokona odbioru wykonania przedmiotu umowy na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę protokołu końcowego, który potwierdza wykonanie usługi w terminie wyznaczonym w ust. 2. W czynnościach odbioru wezmą udział upoważnieni przedstawiciele Stron.
7. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze, że przedmiot umowy nie jest wykonany należycie, Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych usterek niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 2 dni roboczych licząc od dnia sporządzenia protokołu odbioru technicznego.
8. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT będzie podpisany bez uwag, przez strony, protokół końcowy.
9. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić przelewem za wykonany przedmiot umowy w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT.
10. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy odsetki ustawowe w przypadku niezapłacenia faktury VAT w terminie, o którym mowa w ust. 9.
11. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie cesji wierzytelności wynikających z realizacji niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.

§ 3

1. Wykonawca udziela miesięcznej gwarancji oraz ... rękojmi na wykonane usługi o których mowa w § 1 ust. 1 w nawiązaniu do ust. 2 oraz wymienione części i materiały zamienne wykorzystane w ramach wykonanej usługi, jednak nie krótszej niż gwarancja producenta części/materiałów zamiennych.
2. Początkowy termin gwarancji, o której mowa w ust. 1 biegnie od podpisania przez Strony bez uwag protokołu odbioru o którym mowa w § 2 ust. 8.
3. W przypadku stwierdzenia w trakcie użytkowania (zgodnie z przeznaczeniem) w okresie gwarancji, o której mowa w ust. 1 wad w wykonanej usłudze, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy urządzeń lub do wymiany części, o których mowa w § 1 ust. 2 w terminie nie przekraczającym 5 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia pisemnej (dopuszczalna droga e-mailowa) reklamacji na adres: nr fax 22-....., e-mail:.....
4. Usunięcie usterki w okresie objętym gwarancją o której mowa w ust. 1, Zamawiający uzna za wykonaną z chwilą podpisania bez uwag protokołu odbioru naprawy wykonanej w okresie gwarancji. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia kopii protokołu odbioru wykonania naprawy gwarancyjnej Zamawiającemu faxem na nr 22.....

§ 4

1. W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić na rzecz Zamawiającego kary umowne w następujących wysokościach:
 - a) 10% wartości, o której mowa w § 1 ust. 4 gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
 - b) 10% wartości, o której mowa w § 1 ust. 4, w przypadku, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego,

- c) 5% wartości umowy, której mowa w § 1 ust. 4 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dotrzymaniu terminów, o których mowa odpowiednio w § 2 ust. 2 , § 2 ust. 7 oraz § 3 ust. 3.
2. Zapłata kary umownej, o której mowa w ust.1 pkt. c) nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia wartości kar z wynagrodzenia (z faktury).

§ 5

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym z równoczesnym naliczeniem kary, o której mowa w § 4 ust. 1 lit. a):
 - a) po przekroczeniu terminu, o którym mowa w § 2 ust. 2.
 - b) gdy Wykonawca narusza przepisy bhp, p. pożarowe lub o ochronie środowiska.
3. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy i nie będzie rościł względem Zamawiającego żadnych roszczeń.
4. Rozwiązanie, wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności ze wskazaniem okoliczności uzasadniających tę czynność.
5. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Strony dopuszczają przekazywanie wszelkiej korespondencji, za pośrednictwem faksu lub w formie elektronicznej na adres e-mail:
Zamawiający – faks: e-mail:
Wykonawca –
7. Osoba bądź osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu umowy:
Ze strony Zamawiającego tel. e-mail:
Ze strony Wykonawcy
8. Ilekroć w niniejszej umowie użyto sformułowania dni robocze, rozumie się przez to dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie z właściwymi przepisami, w godzinach 8 00 – 16 00.

§ 6

1. Kwestie sporne wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 7

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Załączniki do umowy:

Nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;

Nr 2 - Klauzula Informacyjna z art. 13 RODO

Nr 3 – Formularz ofertowy (zgodnie z ofertą)

Zamawiający

Wykonawca



ZASTĘPCA NACZELNIKA
Wydziału Teleinformatyki
Komendy Stołecznej Policji
podinsp. Danusz KOSNO

RAJCA PRAWNIK
Kontakty: Stołecznej Policji
Sławomir Lis

1 Opis przedmiotu zamówienia**1. Przedmiot zamówienia**

Wykonanie szczegółowych przeglądów UPS-a Cale ST 120, agregatu prądotwórczego Wilson P-200 i układu Samoczynnego Zatrądzania Rezerwy zasilania (SZR) pracującego na potrzeby Stołecznej Komendy Kierownictwa Stołecznej Policji w Warszawie.

2. UPS składa się z:

a) Modułu mocy UPS 20 kVA	5 szt.
- 3 moduły eksploatowane powyżej 6 lat (w tym jeden uszkodzony),	
- 1 moduł eksploatowany powyżej 3 lat,	
- 1 moduł nowy – dostawa maj 2019 r.	
b) Szafa integrująca 120 kVA	1 szt.
c) Modułu by-passu elektronicznego	1 szt.
d) Moduł kontrolera	1 szt.
e) Wyłącznik EPO	1 szt.
f) Zewnętrzny panel monitorujący LED	1 szt.
g) Rozłącznik baterijny	3 szt.
h) Bateria akumulatorów EPL28-12 (28Ah 12V)	120 szt.
i) Szafa baterijna	1 kpl.

2A. Wykonanie przeglądu serwisowo-konserwacyjnego:

- przegląd będzie wykonywany w uzgodnionym z Zamawiającym terminie,
- w ramach standardowych procedur przeglądu konserwacyjnego zasilacza UPS mają być wykonywane czynności mające na celu utrzymanie urządzenia w odpowiednim stanie technicznym:
 - Kontrola nastaw parametrów elektrycznych zasilacza UPS (napięcie ładowania baterii, napięcie wyjściowe)
 - Kontrola stanu połączeń logicznych
 - Kontrola stanu kondensatorów
 - Kontrola stanu elementów mocy
 - Kontrola stanu wentylatorów chłodzących
 - Kontrola stanu połączeń energetycznych
 - Kontrola elementów mocy, kondensatorów szyny DCBUS, kondensatorów filtrów wejściowych i wyjściowych
 - Pomiar parametrów elektrycznych akumulatorów
 - Czyszczenie urządzenia
 - Kontrola poprawności działania systemu nadzoru – panel kontrolny LED
 - Regeneracja min 3 najstarszych modułów mocy polegająca na wymianie m.in. wentylatorów, kondensatorów itp.

3. Agregat Wilson P-200**3A. Wymiana:**

- oleju;
- chłodziwa;
- grzałki;
- przewodów od grzałki – 2mb;
- opasek zaciskowych - 4szt;
- akumulatorów rozruchowych 100Ah – 2szt;
- kompletu filtrów (oleju, paliwa itp.)

3B. Przeprowadzenie:

- płukania układu wodnego;
- oględzin zewnętrznych agregatu;
- kontroli poprawności pracy agregatu;
- sprawdzenia wskazań alarmowych na panelach sterowniczych;
- sprawdzenia nastaw parametrów i ich ewentualna korekta;
- sprawdzenia wewnętrznych i zewnętrznych połączeń elektrycznych agregatu (w tym m. in. listwy zaciskowe przyłączy kablowych wej/wyj) oraz ewentualne ich poprawienie;
- kontrola stanu technicznego: wyłączników (zabezpieczeń), baterii akumulatorów rozruchowych, wew/zew urządzeń do ładowania baterii;
- pomiaru CCA i rezystancji wewnętrznej akumulatorów rozruchowych agregatu;
- kontroli i pomiaru prądów i napięć wyjściowych oraz porównanie tych wartości z prezentowanymi na wyświetlaczach pulpitów sterowniczych;
- kontroli stanu czystości (w tym m. in. filtrów paliwa, oleju, powietrza, chłodziwa, jeżeli występują);
- kontroli stanu paliwa oraz stanu i poziomu oleju;
- kontroli stanu i pomiar temperatury zamrażania płynu chłodniczego;
- kontroli działania pomp dostarczających paliwo;
- kontroli stanu ochrony przeciwporażeniowej;
- kontroli odłączenia przy pomocy wyłącznika głównego odbiorników od wspólnej sieci;
- badania wartości rezystancji izolacji uzwojeń prądnicy (pomiar);
- kontroli stanu rezystancji izolacji odwodów zespołu (pomiar);
- kontroli prawidłowości działania, w szczególności ponad napięciowego samoczynnego wyłączenia wyłączników i blokad;
- uruchomienia zespołu, na co najmniej 1 godzinę, przy czym min. 30 minut pracy pod obciążeniem. W tym czasie należy sprawdzić:
 - 1) układ zasilania w paliwo, smarowania i chłodzenia;
 - 2) układ rozruchu;
 - 3) poprawność działania wentylacji i urządzeń odprowadzania spalin z pomieszczenia;
 - 4) wskaźniki kontrolno-pomiarowe;
 - 5) stan zabezpieczeń przeciwpożarowych i sprzętu p/poż. (osłuchać i sprawdzić zespół prądotwórczy ze względu na płynność pracy i występowania ewentualnych stuków i nienormalnych drgań);
 - 6) utrzymać stan czystości zespołu i jego pomieszczeń w stanie nie gorszym niż zastany.
- kontroli stanu: układu rozrządu, stanu technicznego prądnicy i silnika, przyrządów pomiarowych i sygnalizacyjnych oraz zabezpieczeń;
- innych czynności przewidzianych w instrukcji i dokumentacji techniczno-ruchowej urządzenia;
- wymiana elementów eksploatacyjnych;

4. Układ SZR

Należy przeprowadzić:

- 1) oględziny zewnętrzne układu SZR;
- 2) kontrolę poprawności pracy paneli informacyjnych;
- 3) sprawdzenie wskazań alarmowych na panelach sterowniczych;
- 4) sprawdzenie nastaw parametrów i ewentualna korekta;
- 5) sprawdzenie wewnętrznych i zewnętrznych połączeń elektrycznych układu SZR wraz z ewentualną poprawą;
- 6) kontrolę stanu technicznego wyłączników (zabezpieczeń);
- 7) ręczny test zadziałania SZR;
- 8) inne czynności przewidziane w instrukcji oraz w dokumentacji techniczno-ruchowej urządzenia SZR;

5. Sporządzenie:

- protokołu z serwisowo - konserwacyjnego opisującego stan techniczny urządzeń, zawierający potwierdzenie wykonania wszystkich czynności konserwacyjnych i przeglądowych,
- protokołu z kontrolnego rozładowania baterii,
- protokołu badania ciągłości przewodów ochronnych,
- protokołu badania ochrony przy dotyku pośrednim,
- protokołu końcowego podpisanego bez uwag.

6. Dodatkowe wymagania:

- realizacja przeglądu serwisowo - konserwacyjnego odbywać się będzie na terenie Komendy Stołecznej Policji w Warszawie,
- koszt dojazdu, transportu, napraw, części, utylizacji musi być wliczony do ceny umowy. Zamawiający z tego tytułu nie będzie ponosił dodatkowych opłat,
- w ofercie Wykonawca poda nazwę serwisu oraz nr telefonu i fax gdzie należy zgłaszać naprawy i awarie w okresie obowiązującej gwarancji oraz zagwarantuje funkcjonowanie wskazanego serwisu przez cały obowiązywania gwarancji (całą dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku),
- w przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania usługi Wykonawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia, W ramach reklamacji wykonawca dokona bezpłatnej naprawy podzespołów i wymiany części na nowe wolne od wad w ciągu 7 dni,
- w trakcie prowadzenia naprawy systemu zasilania Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenie urządzeń zamawiającego, przez niego zawinione,
- czynności przeglądu serwisowo – konserwacyjnego należy prowadzić w taki sposób, aby nie dopuścić do przerwania zasilania dla odbiorów UPS-a i agregatu prądotwórczego. Na czas regeneracji wkładek mocy Wykonawca zapewni zastępcze moduły o tej samej mocy. Zamawiający wymaga realizacji regeneracji co najmniej 3 wkładek mocy w taki sposób, aby zapewnić ciągłość pracy UPS-a. Wymagany jest regeneracja wszystkich wkładek równocześnie.
- na prace związane z ingerencją w system zasilania Wykonawca musi posiadać uprawnienia do pracy przy urządzeniach elektrycznych do 1kV kategorii E (1 osoba) oraz kategorii D (1 osoba), przy czym nie może być to jedna i ta sama osoba. Stosowne dokumenty należy dołączyć do oferty,
- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych,
- Zamawiający informuje, że wszelkie zlecenia dotyczące niniejszego postępowania będą przekazywane w formie pisemnej,
- Wykonawca udzieli min.12 miesięcznej gwarancji na wykonane usługi, jednak nie krótszej niż gwarancja producenta,
- personel Wykonawcy musi posiadać aktualną autoryzację producenta UPS-a (Newave S. A.) w zakresie obsługi i eksploatacji urządzeń wymienionych w punkcie 2. dla min 2 osób. Stosowne dokumenty należy dołączyć do oferty,
- termin realizacji zostanie wykonywany w uzgodnionym z Zamawiającym terminie, lecz nie dłuższym niż 30 dni roboczych od momentu podpisania umowy.

KLAUZULA INFORMACYJNA z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) zwanym dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Stołeczny Policji.
2) nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych sprawuje inspektor ochrony danych osobowych:

Adres: ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa;

e-mail: iod@ksp.policja.gov.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b,c i f RODO w celu związanym z postępowaniem na „Przeгляд techniczny zespołu urządzeń zasilania awaryjnego UPS Cale ST120, agregatu Wilson P200 i układu Samoczynnego Załączania Rezerwy zasilania (SZR)”.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawa Pzp”;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9) nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b, c i f RODO.**

***Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

****Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.²⁾

¹⁾ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

²⁾ W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).